

TUNE SUMMARY REPORT

제품:

하중:

품질성능기준:

측정:

운전 방향:

층 정보:

엘리베이터

Standard

층간 시험

하부에서 상부로

시작층 : b2, 도착층 : 6

건물명:

럭키종합건설/송정동근생

주소:





Performance Metrics

 카테고리	설명	항색	적색
소음, 평균	평균 소음 측정 수치 45.8dBA		
 소음, 최대	최대 소음 측정 수치 65.6dBA		50
수직진동, 평균	평균 진동 측정 수치 —		
 수직진동, 최대	최대 진동 측정 수치 —		15
수평진동, 평균	평균 진동 측정 수치 —		
 수평진동, 최대	최대 진동 측정 수치 —		10
최대 속도	1.7m/s		
운행 거리	57.1m		

분석 자료

 카테고리	설명
 호기 소음	
 Machine으로 부터 진동	
 Belts	
 가이드레일	
 과도 소음	
 아이들러/디플렉터 쉬브	
 가이드	

데이터 차트



데이터 차트

