엔지니어:
박건우

22/10/2026 01:37:43 PM



TUNE SUMMARY REPORT

제품: 엘리베이터, Gen2
하중: 1600 킬로그램
품질성능기준: Standard
측정: 층간 시험
운전 방향: 하강
층 정보: Start Floor : 11, Stop Floor : 4

건물명:
서일대

주소: 서일대, 54906


Performance Metrics


	카테고리	설명	황색	적색
●	소음, 평균	평균 소음 측정 수치 55.0dBA	57	60
●	소음, 최대	최대 소음 측정 수치 65.7dBA	72	75
●	수직진동, 평균	평균 진동 측정 수치 12.5milli-G A95	14	21
●	수직진동, 최대	최대 진동 측정 수치 14.3milli-G	20	30
●	수평진동, 평균	평균 진동 측정 수치 6.5milli-G A95	9	13.5
●	수평진동, 최대	최대 진동 측정 수치 9.8milli-G	17	25.5
	최대 속도	1.52m/s	0	0
	운행 거리	17.9m	0	0


분석 자료


	카테고리	설명
●	호기 소음	
●	권상기 머신으로 부터 진동	
●	로우프	
●	가이드레일	
●	과도 소음	
●	아이들러/디플렉터 쉬브	
●	가이드	

테이터 차트



X-Vibration (milli-G)
ptp 7.5milli-G
A95
Time (s)



Y-Vibration (milli-G)
ptp 9.8milli-G
A95
Time (s)



Vertical Vibration (milli-G)
Jptp 23.4milli-G
ptp 14.3milli-G
A95
Time (s)



Noise Level (dBA)
최대 65.7dBA
Time (s)

테이터 차트


pos (m)
15
10
5
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Time (s)


vel (m/s)
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Time (s)


acc (m/s^2)
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Time (s)


jerk (m/s^3)
0.5
0.0
-0.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Time (s)