

设备巡检操作规程（扫描版）

第五条 机房巡检频次：核心机柜每小时记录一次温度与湿度。

第六条 UPS 电量低于 30% 触发一级告警，值班人员须在 15 分钟内到场处置。

第七条 巡检异常须填写工单并同步值班群，夜间联系电话 021-6688。