

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

设计标准 GB/T 2624-2006/ISO 5167-2003

订 货 单 位:		合 同 编 号:	
安 装 位 号:FE-1902		安 装 方 式:	
节 流 件:标准孔板	取压方式:角接取压		流体名称:过热水蒸汽
供货内容:成套 Become a set		数 量:1台	
附 件:			
节流件上游侧阻流件形式: 单个90° 弯头,任一平面上的两个90° 弯头(S>30D)			
工 艺 条 件			
流量值状态:工作状态			
最大流量:35000 kg/h	常用流量:25000 kg/h	最小流量:11666 kg/h	
工作表压:1.00000 MPa	工作温度:300.00 °C	操作密度:4.27513 kg/m3	
地区大气压:1000 mbar	管道: φ 219×6 mm	流体粘度:0.0202 mPa. s	
等熵指数:1.29700	压缩系数:0.97041		
管壁绝对粗糙度:0.075 mm			
管道材质: 20#钢	线胀系数: 0.00001278 mm/mm°C		
节流件材质: 304	线胀系数: 0.00001770 mm/mm°C		
计 算 结 果			
刻度流量: 35000 kg/h		差压上限 ΔPmax: 160000 Pa	
最大差压: 160000 Pa	常用差压: 81632 Pa	最小差压: 17777 Pa	
最大压损: 97318 Pa	常用压损: 49652 Pa	最小压损: 10813 Pa	
最大雷诺数: 2953728	常用雷诺数: 2109806	最小雷诺数: 984575	
开孔比 β :0.61943	流出系数C :0.60448	可膨胀系数 ε :0.97640	
计算误差 E:-0.000005 %	流量不确定度e:±0.87 %	流量系数 α :0.65458	
前直管段 L1 : 8.80 m		后直管段 L2 : 1.40 m	
工况下开孔d : 128.682 mm			
20℃时节流件开孔d20: 128.047 ±0.066 mm			
计算公式: M = 0.003998595*d^2*ε*α*(ΔP*ρ)^0.5 kg/h			
备 注 :			

计 算: 王媛
日 期: 2025年12月17日 09:56
地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
电 话: 0510-86033177 86161779
网 址: www.jyllyb.com
查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
日 期: 年 月 日
邮 编: 214442
传 真: 0510-86163916
信 箱: info@jyllyb.com