

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。
This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential.
It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without consent of BSIET.

							
	多	杨永茂					
修改标记 Index	处 数 Places	姓 名 Name	日 期 Date	修改标记 Index	处 数 Places	姓 名 Name	日 期 Date

序号	1	2	3	4
图位号	B01-HF-FdTO07~FdTO08	B01-HF-FdTO09~FdTO10	B01-HF-FdTO11	B01-HF-FdTO12
项目	均热段上左/右空气支管流量计	均热段上左/右空气支管流量计	加热段上空气支管流量计	加热段下空气支管流量计
介质(流体类型)	空气	空气	空气	空气
数量(台)	2	2	1	1
截流装置类型	标准孔板	标准孔板	标准孔板	标准孔板
高压侧	10D	10D	10D	10D
低压侧	5D	5D	5D	5D
法兰压力等级	10bar	10bar	10bar	10bar
管道实际直径(mm)	D478x5	D529x5	D920x6	D1020x6
工作温度下动力黏度(Pa.S)	3.4x10-5	3.4x10-5	3.4x10-5	3.4x10-5
流体密度(kg/Nm3)	1.293	1.293	1.293	1.293
最大流量(Nm3/h)	4762.22	5820.49	19337.5	23634.7
正常流量(Nm3/h)	3968.5	4850.4	16115	19696
最小流量(Nm3/h)	793.7	970.08	3222.9	3939.1
工作压力(kPa)	8-10	8-10	8-10	8-10
压损(kPa)	0.8	0.8	0.8	0.8
介质温度(℃)	500	500	500	500
周围温度(℃)	60	60	60	60
管道材质	Q235-A	Q235-A	Q235-A	Q235-A
当地大气压(KPa)	82	82	82	82
附件	配套压差变送器	配套压差变送器	配套压差变送器	配套压差变送器
	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母

图 号 DRAWING NO.				79-5111ZK1-4				页次 PAGE		2 / 2		△	
图 名 Drawing Desc.				阀门订货咨询书									
子项名称 Designation				加热炉区									
工程名称 Project Desc.				首钢水钢结构调整棒材生产线工程									
设计阶段 STAGE				施工图									
制图 DRAWN													
日期 DATE				2010.11									
审核 CHECK'D 1													
审核 CHECK'D 2													
审定 APPR.													
设计 DESIGNED				杨永茂									
会签栏 CONFIRM													

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。
This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential.
It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without consent of BSIET.

							
	多	杨永茂					
修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date	修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date

序号	1	2	3	4
图位号	B01-HF-FV001~FV002	B01-HF-FV003~FV004	B01-HF-FV005	B01-HF-FV006
项目	均热段上左/右煤气支管流量调节阀	均热段下左/右煤气支管流量调节阀	加热段上煤气支管流量调节阀	加热段下煤气支管流量调节阀
介质（流体类型）	混合煤气	混合煤气	混合煤气	混合煤气
数量（台）	2	2	1	1
阀类型	蝶阀	蝶阀	蝶阀	蝶阀
密封等级	CLASS VI	CLASS VI	CLASS VI	CLASS VI
驱动方式	气动 4kg/cm2 4-20mA	气动 4kg/cm2 4-20mA	气动 4kg/cm2 4-20mA	气动 4kg/cm2 4-20mA
开到位至关到位时间	20s	20s	20s	20s
关到位至开到位时间	20s	20s	20s	20s
失气时阀状态	close	close	close	close
无信号、断电时阀状态	关	关	关	关
管道实际直径(Nm3/h)	D273x4	D325x4	D529x5	D630x6
流体密度(kg/Nm3)	0.969	0.969	0.969	0.969
最大流量(Nm3/h)	2145.14	2621.84	8710.58	10646.3
正常流量(Nm3/h)	1787.6	2184.9	7258.8	8871.9
最小流量(Nm3/h)	357.524	436.947	1451.76	1774.38
阀前压力(KPa)	6~8	6~8	6~8	6~8
阀后压力(KPa)	5~5.5	5~5.5	5~5.5	5~5.5
阀前后压差(KPa)	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~2.5
介质温度(℃)	常温	常温	常温	常温
阀阀热温度				
周围温度	60	60	60	60
管道材质	Q235-B	Q235-B	Q235-B	Q235-B
灵敏性	全行程的0.1%-0.3%	全行程的0.1%-0.3%	全行程的0.1%-0.3%	全行程的0.1%-0.3%
滞后性	全行程的0.5%	全行程的0.5%	全行程的0.5%	全行程的0.5%
当地大气压(KPa)	82	82	82	82
附件	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母
	带手轮	带手轮	带手轮	带手轮

审定 APPR.		设计阶段 STAGE	施工图	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程
审核 CHECK/D 2		制图 DRAWN		子项名称 Designation	加热炉区
审核 CHECK/D 1		日期 DATE	2010.11	图 名 Drawing Desc.	阀门订货咨询书
设计 DESIGNED	杨永茂				

图 号 DRAWING NO.	79-5111ZK1-3	页次 PAGE	1 / 3	△
 北京首钢国际工程技术有限公司 Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd				

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。
This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential.
It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without consent of BSIET.

							
	多	杨永茂					
修改标记 Index	处 数 Places	姓 名 Name	日 期 Date	修改标记 Index	处 数 Places	姓 名 Name	日 期 Date

序号	1	2	3	4
图位号	B01-HF-FV007~FV008	B01-HF-FV009~FV010	B01-HF-FV011	B01-HF-FV012
项目	均热段上左/右空气支管流量调节阀	均热段下左/右空气支管流量调节阀	加热段上空气支管流量调节阀	加热段下空气支管流量调节阀
介质（流体类型）	空气	空气	空气	空气
数量（台）	2	2	1	1
阀类型	蝶阀	蝶阀	蝶阀	蝶阀
密封等级	CV*2%	CV*2%	CV*2%	CV*2%
驱动方式	气动 4kg/cm2 4-20mA	气动 4kg/cm2 4-20mA	气动 4kg/cm2 4-20mA	气动 4kg/cm2 4-20mA
开到位至关到位时间	20s	20s	20s	20s
关到位至开到位时间	20s	20s	20s	20s
失气时阀状态	course	course	course	course
无信号、断电时阀状态	开	开	开	开
管道实际直径(Nm3/h)	D478x5	D529x5	D920x6	D1020x6
流体密度(kg/Nm3)	1.293	1.293	1.293	1.293
最大流量(Nm3/h)	4762.22	5820.49	19337.5	23634.7
正常流量(Nm3/h)	3968.5	4850.4	16115	19696
最小流量(Nm3/h)	793.703	970.082	3222.92	3939.12
阀前压力(KPa)	6~8	6~8	6~8	6~8
阀后压力(KPa)	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5
阀前后压差(KPa)	1.5~2.5	1.5~2.5	1.5~2.5	1.5~2.5
介质温度(℃)	500	500	500	500
阀耐温度	650	650	650	650
周围温度	60	60	60	60
管道材质	Q235-B	Q235-B	Q235-B	Q235-B
灵敏性	全行程的0.1%-0.3%	全行程的0.1%-0.3%	全行程的0.1%-0.3%	全行程的0.1%-0.3%
滞后性	全行程的0.5%	全行程的0.5%	全行程的0.5%	全行程的0.5%
当地大气压(KPa)	82	82	82	82
附件	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母 带手轮	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母 带手轮	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母 带手轮	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母 带手轮

				图 号 DRAWING NO.		79-5111ZK1-3		页次 PAGE		2 / 3		△	
				图 名 Drawing Desc.		阀门订货咨询书		图 名 Designation		加热炉区			
				工程名称 Project Desc.		首钢水钢结构调整棒材生产线工程		子项名称 Designation		加热炉区			
				设计阶段 STAGE		施工图		日期 DATE		2010.11			
				审核 CHECK'D 2				审核 CHECK'D 1					
				审定 APPR.				设计 DESIGNED		杨永茂			
				会签栏 CONFIRM									

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。
This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential.
It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without consent of BSIET.

							
	多	杨永茂					
修改标记 Index	处 数 Places	姓 名 Name	日 期 Date	修改标记 Index	处 数 Places	姓 名 Name	日 期 Date

序号	1	2
图位号	B01-HF-FV013	B01-HF-FV014
项目	煤气总管切断阀	热风放散阀
介质（流体类型）	混合煤气	空气
数量（台）	1	1
阀类型	蝶阀	蝶阀
密封等级	零泄露	CV*1%
驱动方式	气动	气动
开到位至关到位时间	6s	2s
关到位至开到位时间	10s	10s
失气时阀状态	close	close
无信号、断电时阀状态	关	开
管道实际直径(Nm3/h)	D920x6	D529x5
流体密度(kg/Nm3)	0.969	1.293
最大流量(Nm3/h)	28890.8	3233
正常流量(Nm3/h)	24076	
最小流量(Nm3/h)	4815.14	538
阀前压力(KPa)	8	6-8
阀后压力(KPa)		
介质温度(℃)	常温	
阀耐热温度		
周围温度	60	60
管道材质	Q235-B	Q235-B
灵敏性		
滞后性		
当地大气压(KPa)	82	82
附件	配套压差变送器	配套压差变送器
	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母
	带手轮	带手轮

	审定 APPR.			设计阶段STAGE	施工图	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程	图号 DRAWING NO.	79-5111ZK1-3	页次 PAGE	3 / 3	△
	审核 CHECK'D 2			制图 DRAWN		子项名称 Designation	加热炉区					
	审核 CHECK'D 1			日期 DATE	2010.11	图名 Drawing Desc.	阀门订货咨询书					
会签栏CONFIRM	设计 DESIGNED	杨永茂										
1			2		3		4	5	6	7	8	

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。
This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential.
It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without consent of BSIET.

							
	多	杨永茂					
修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date	修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date

序号	1	2	3	4
图位号	B01-HF-FdIT001~FdIT002	B01-HF-FdIT003~FdIT004	B01-HF-FdIT005	B01-HF-FdIT006
项目	均热段上左/右煤气支管流量计	均热段下左/右煤气支管流量计	加热段上煤气支管流量计	加热段下煤气支管流量计
介质（流体类型）	混合煤气	混合煤气	混合煤气	混合煤气
数量(台)	2	2	1	1
截流装置类型	环型孔板	环型孔板	环型孔板	环型孔板
高压侧	10D	10D	10D	10D
低压侧	5D	5D	5D	5D
法兰压力等级	10bar	10bar	10bar	10bar
管道实际直径（mm）	D273x4	D325x4	D529x5	D630x6
工作温度下动力黏度(Pa.S)	2.1×10-5	2.1×10-5	2.1×10-5	2.1×10-5
流体密度(kg/Nm3)	0.969	0.969	0.969	0.969
最大流量(Nm3/h)	2145.14	2621.84	8710.57	10646.3
正常流量(Nm3/h)	1787.6	2184.9	7258.8	8871.9
最小流量(Nm3/h)	357.52	436.97	1451.8	1774.4
工作压力(kPa)	8	8	8	8
压损(kPa)	0.5	0.5	0.5	0.5
介质温度（℃）	常温	常温	常温	常温
周围温度（℃）	60	60	60	60
管道材质	Q235-A	Q235-A	Q235-A	Q235-A
当地大气压(kPa)	82	82	82	82
附件	配套压差变送器	配套压差变送器	配套压差变送器	配套压差变送器
	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母	配套安装法兰、密封垫螺栓螺母

审定 APPR.		设计阶段 STAGE	施工图	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程
审核 CHECK'D 2		制图 DRAWN		子项名称 Designation	加热炉区
审核 CHECK'D 1		日期 DATE	2010.11	图 名 Drawing Desc.	阀门订货咨询书
设计 DESIGNED	杨永茂				

图 号 DRAWING NO.	79-5111ZK1-4	页次 PAGE	1 / 2	
 北京首钢国际工程技术有限公司 Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd				