



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

型式试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☒ 其他: 核查

申请编号: 20240327000206

产品名称: 动力柜

型 号: XL

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



型式试验报告

申请编号: 20240327000206

样品名称: 动力柜

型号: XL

商标: /

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: 2024 年 4 月 28 日

生产者: 长沙智宸自动化设备有限公司

生产者地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区
长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B6 栋 3 楼
304 房

生产企业: 长沙智宸自动化设备有限公司

生产企业地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区
长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B6 栋 3
楼 304 房

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: XL

额定电压 (Un): 400V

额定绝缘电压 (Ui): 690V

额定频率 (fn): 50Hz

主母线的额定电流 (In): 400A~10A

配电母线的组额定电流 (Ing): /

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA

配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP40、IP30

主检: 刘道正 签名: 刘道正 日期: 2024-4-28

审核: 向东 签名: 向东 日期: 2024-4-28

签发: 徐艳 签名: 徐艳 日期: 2024-4-28

湖南电科院检测集团有限公司
(检测机构名称、盖章)

2024 年 4 月 28 日

备注: 变更信息详见附件表 1。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

型式试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☒ 其他: 核查

申请编号: 20240327000208

产品名称: 低压成套开关设备

型号: GGD

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



型式试验报告

申请编号: 20240327000208

样品名称: 低压成套开关设备

型号: GGD

商标: /

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: 2024 年 4 月 28 日

生产者: 长沙智宸自动化设备有限公司

生产者地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区
长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B6 栋 3 楼
304 房

生产企业: 长沙智宸自动化设备有限公司

生产企业地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区
长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B6 栋 3
楼 304 房

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GGD

额定电压 (Un): 400V

额定绝缘电压 (Ui): 690V

额定频率 (fn): 50Hz

主母线的额定电流 (InA): 1600A~400A

配电母线的组额定电流 (Ing): /

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA

配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP40、IP30

主检: 刘道正 签名: 刘道正 日期: 2024-4-28

审核: 向东 签名: 向东 日期: 2024-4-28

签发: 徐艳 签名: 徐艳 日期: 2024-4-28

湖南电科院检测集团有限公司

(检测机构名称、盖章)

2024 年 4 月 28 日

检验检测专用章

备注: 变更信息详见附件表 1。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

型式试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☒ 其他：核查

申请编号：20240327000209

产品名称：双电源箱

型 号：ATS

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司



型式试验报告	
申请编号: 20240327000209 样品名称: 双电源箱 型号: ATS 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: 2024 年 4 月 28 日	生产者: 长沙智宸自动化设备有限公司 生产者地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B6 栋 3 楼 304 房 生产企业: 长沙智宸自动化设备有限公司 生产企业地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B6 栋 3 楼 304 房
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合 格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: ATS 额定电压 (Un): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 400A~10A 配电母线的组额定电流 (Ing): / 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): / 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP40、IP30 双电源主开关类型: PC 级	
主检: 刘道正 签名: 刘道正 日期: 2024-4-28	
审核: 向 东 签名: 向东 日期: 2024-4-28	
签发: 徐 艳 签名: 徐艳 日期: 2024-4-28	
备注	备注: 变更信息详见附件表 1。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020000301006691



长沙智宸自动化设备有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

长沙智宸自动化设备有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：长沙智宸自动化设备有限公司
生产者地址：湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B6栋3楼304房
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：双电源箱（低压成套开关设备）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T7251.2-2023
生产企业名称：长沙智宸自动化设备有限公司
生产企业地址：湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B6栋3楼304房

联系人：周维
电话：1351731****
电子邮箱：329223900@qq.com
指定签字人：周维

自我声明时间：2024-05-27
自我声明地点：湖南长沙
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020000301006691

产品系列、型号、规格:

ATS主母线: In=400A~10A, Icw=10kA; Un=400V, Ui=690V; 50Hz; IP40、IP30

联系人: 周维
电话: 1351731****
电子邮箱: 329223900@qq.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2024-05-27
自我声明地点: 湖南长沙

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020000301006695



产品系列、型号、规格:

XL 主母线: $I_n=400A \sim 10A$, $I_{cw}=10kA$; $U_n=400V$, $U_i=690V$; 50Hz; IP40、IP30

联系人: 周维
电话: 1351731****
电子邮箱: 329223900@qq.com
指定签字人: 周维

自我声明时间: 2024-05-27

自我声明地点: 湖南长沙

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020000301006693



长沙智宸自动化设备有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

长沙智宸自动化设备有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 长沙智宸自动化设备有限公司
生产者地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B6栋3楼304房
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压成套开关设备
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T7251.2-2023
生产企业名称: 长沙智宸自动化设备有限公司
生产企业地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B6栋3楼304房

联系人: 周维
电话: 1351731****
电子邮箱: 329223900@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-05-27
自我声明地点: 湖南长沙

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020000301006693

产品系列、型号、规格:

GGD 主母线: In=1600A~400A, Icw=30kA; Un=400V, Ui=690V; 50Hz; IP40、IP30

联系人: 周维
电话: 1351731****
电子邮箱: 329223900@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-05-27

自我声明地点: 湖南长沙

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020000301006695

长沙智宸自动化设备有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

长沙智宸自动化设备有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 长沙智宸自动化设备有限公司
生产者地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B6栋3楼304房
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 动力柜(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T7251.2-2023
生产企业名称: 长沙智宸自动化设备有限公司
生产企业地址: 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B6栋3楼304房

联系人: 周维
电话: 1351731****
电子邮箱: 329223900@qq.com
指定签字人: 周维

自我声明时间: 2024-05-27

自我声明地点: 湖南长沙

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。