

会签栏 CONFIRM

补充设计说明

本套图为首钢高炉煤气二氧化碳捕集工业试验装置项目工业电视施工图,设计执行《工业电视系统工程设计标准》GB/T50115-2019。

根据业主要求，经工艺专业现场核实同意在既有控制室增加工业电视监视器2台。新增监视器吊挂安装，并保持与既有监视器协调一致。所需设备见设备清单第2页。

工业电视系统设备采用联合接地, 接地电阻不大于1欧姆。

[illegible]

会签栏 CONFIRM		北京首钢国际工程技术有限公司 出图专用章 工程设计综合资质甲级 证书号: A111002693 有效期至 2028年12月22日止	审定 APPROVED BY		杨钊	杨钊	质量 WEIGHT	kg	工程名称 PROJECT	首钢高炉煤气二氧化碳捕集工业试验装置项目			
			审核 REVIEWED BY		牛军锐	牛军锐	材料 MATER		子项名称 SUBITEM	工艺设施	页次 PAGE	2 / 2	△
			校对 CHECKED BY		李昕昕	李昕昕	比例 SCALE						
			设计 DESIGNED BY		马顺芳	马顺芳	日期 DATE	2026. 01	图名 DRAWING TITLE	设计说明	图号 DRAWING NO	58-3220X1-1	
			制图 DRAWN BY		马顺芳	马顺芳	专业 DISCIPLINE	电信					
			设计阶段 STAGE		施工图设计			件号 ITEM					
装配图号 ASSEMBLY DRAWING NO					项目编号 PROJECT NO.	LE2025015	 北京首钢国际工程技术有限公司 BEIJING SHOUGANG INTERNATIONAL ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD.						