

二棒加热炉气动调节阀

序号		1（现场核实）	2（现场核实）	4（现场核实）	5（现场核实）	6（现场核实）	8（现场核实）
现象	上均右煤气调节阀翻板变形卡住，无法手动（手轮），定位器、气缸是好的；上均左煤气调节阀是好的		下均右煤气调节阀翻板变形卡住，手动不了（手轮），定位器、气缸是好的；下部均热段左，煤气调节阀翻板变形、手动不了（手轮），定位器、气缸均有问题；	煤气调节阀是好的	上均右空气调节阀是好的。上均左空气调节阀翻板是好的，气缸和定位器有问题	下均右空气调节阀是好的。下均左，空气调节阀翻板变形，手动不了（手轮），定位器、气缸是好。	空气调节阀气缸漏气
	需要更换结论		翻板不能单换；换整体，或拆下来量气缸；定位器可以单独换		换整体，或拆下来量气缸；定位器可以单独换	翻板不能单换	换整体，或拆下来量气缸
图片						 	
位号		FCV-xxxx	02.FV-108	FCV-xxxx	02.FV-101	02.FV-107	02.FV-204
数量		2	2	1	2	2	1
用途		均热段上部煤气调节阀	均热段下部煤气调节阀	加热段下部煤气调节阀	均热段上部空气调节阀	均热段下部空气调节阀	加热段下部空气调节阀
工艺条件	介质及成份	混合煤气 (COG+LDG)	混合煤气 (COG+LDG)	混合煤气 (COG+LDG)	热空气	热空气	热空气
	流量 (Max/Norm/Min)(Nm³/h)	~/1920/~	~/2400/~	~/10800/~	~/4000/~	~/6600/~	~/23000/~
	阀前压力 (Max/Norm/Min) (Pa)	~/8000/~	~/8000/~	~/8000/~	~/7000/~	~/7000/~	~/7000/~
	最大允许压差△Pmax (Pa)	~	~	~	~	~	~
	介质温度/环境温度 (℃)	25/0~40	25/0~40	25/0~40	450/0~40	450/0~40	450/0~40
	介质密度 (kg/m³)	0.87~1.05kg/Nm3	0.87~1.05kg/Nm4	0.87~1.05kg/Nm6	0.87~1.05kg/Nm7	0.87~1.05kg/Nm8	0.87~1.05kg/Nm10
	介质粘度 (Pa.s)	(1.35~1.45)x10^-5Pa.s	(1.35~1.45)x10^-6Pa.s	(1.35~1.45)x10^-8Pa.s	(1.35~1.45)x10^-9Pa.s	(1.35~1.45)x10^-10Pa.s	(1.35~1.45)x10^-12Pa.s
	管道尺寸(外径x壁厚) mm:	273x4	325x4	630x6	478x5	529x5	1020x5
	管道材质	Q235-B	Q235-B	Q235-B	Q235-B	Q235-B	Q235-B
	管道是否保温及保温层厚度	~	~	~	~	~	~
阀门数据表	阀门安装装处介质流向	垂直	垂直	垂直	水平	水平	水平
	型号						
	输出力矩						
	作用形式	气开式（防爆）	气开式（防爆）	气开式（防爆）	气开式	气开式	气开式
	全转时间/切断时间(s)						
	行程						
	输入信号（反馈）	4~20mA	4~20mA	4~20mA	4~20mA	4~20mA	4~20mA
	输出信号（控制）	4~20mA	4~20mA	4~20mA	4~20mA	4~20mA	4~20mA
	安装方式						
	电气(气源)	0.35~0.5MPa	0.35~0.5MPa	0.35~0.5MPa	0.35~0.5MPa	0.35~0.5MPa	0.35~0.5MPa
执行机构	失电(气)、失信号保护(故障位置)	保持原位（失信号）	保持原位（失信号）	保持原位（失信号）	保持原位（失信号）	保持原位（失信号）	保持原位（失信号）
	手轮	带	带	带	带	带	带
	附件						
	型号						
	阀门类型	偏心蝶阀	偏心蝶阀	偏心蝶阀	蝶阀	蝶阀	蝶阀
	公称通径,公称压力	DN200, PN6	DN250, PN6	DN450, PN6	DN400, PN6	DN400, PN6	DN800, PN6
	法兰标准	GB/T9124.1-2019	GB/T9124.1-2019	GB/T9124.1-2019	GB/T9124.1-2019	GB/T9124.1-2019	GB/T9124.1-2019
	额定流量系数 Cv						
	流量特性	等百分比	等百分比	等百分比	等百分比	等百分比	等百分比
	调节比						
本体部	泄漏等级	IV	IV	IV			
	阀体材质						
	阀内件材质(阀芯/阀座/阀杆)						
	填料材质						
	上阀盖形式						
	密封形式及材料						
	安装方式: (法兰/对夹/其它)						

	计算	计算CV值(Max/Norm/Min)						
		阀门开度(Max/Norm/Min)						
		噪声	<80db	<80db	<80db	<80db	<80db	<80db
	附件	法兰	配带对法兰, 密封垫, 紧固件	配带对法兰, 密封垫, 紧固件	配带对法兰, 密封垫, 紧固件	配带对法兰, 密封垫, 紧固件	配带对法兰, 密封垫, 紧固件	配带对法兰, 密封垫, 紧固件
		其它	过滤减压阀及相应气动辅件	过滤减压阀及相应气动辅件	过滤减压阀及相应气动辅件	过滤减压阀及相应气动辅件	过滤减压阀及相应气动辅件	过滤减压阀及相应气动辅件