

空調設備 定期点検 作業要領書 (改訂案)

1. 適用範囲

本要領書は、第2棟の空調設備の定期点検に適用する。

~~第1棟の空調設備にも準用する。~~

2. 点検周期

~~点検は 6 か月ごとに実施する。~~

点検は 12 か月ごとに実施する。

3. 作業手順

(1) フィルターを取り外し、清掃する。

(2) ベルトの張りを目視で確認する。~~張力計で測定し、記録する。~~

(3) 試運転を行い、異音のないことを確認する。

~~(4) 作業後、担当者が点検記録に押印する。~~

4. 判定基準

項目	基準値	備考
風量	1,200 1,500 m ³ /h 以上	設計値の 90 % 以上
運転電流	12.5 A 以下	定格の 110 % 以下
振動	異常のないこと	触診による