


2) 점검기준

점검부위		점검항목		점검 종류		점검 방법	폐기기준	비고
				일상	정기			
1. 공통사항		변형 휘어짐, 뒤틀림		○		육안	변형, 휘어짐, 뒤틀림이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		용접부 균열, 부식		○		육안 NDT	용접부 부식이 현저하여 정비가 불가능한 것[균열이 있는 것]	
		콘크리트 등의 부착물		○		육안	콘크리트 등 부착물이 현저하여 정비가 불가능한 것	
2. 부재/ 부품	주재	변형		○		육안	변형이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		균열		○		육안 NDT	균열이 있는 것	
		구부러짐		○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		조절나사부의 마모		○		육안	마모가 현저하여 정비가 불가능한 것	
	조임철물	변형		○		육안	변형이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		균열		○		육안 NDT	균열이 있는 것	
		판두께		○	○	육안 또는 계측	두께가 3.0mm 미만으로서 불량한 것	
	부착철물	탈락 또는 손상		○		육안	탈락 또는 손상이 있어 정비가 불가능한 것	
3. 성능기준		인장재	인장 강도	○	○	성능시험	인장강도가 9,810N 미만인 것	방호장치 의무안전 인증고시
		인 장 · 압축재	인장 강도	○	○	성능시험	인장강도가 9,810N 미만인 것	방호장치 의무안전 인증고시
			압축 강도	○	○	성능시험	압축강도가 9,810N 미만인 것	방호장치 의무안전 인증고시
		압축재	압축 강도	○	○	성능시험	압축강도가 9,810N 미만인 것	방호장치 의무안전 인증고시
4. 안전인증 및 자율안전확인 표시		“안”, 		○	○	육안	안전인증 및 자율안전확인 표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것	
		안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법에서 정한 식별표시		○	○	육안	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법에서 정한 식별표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것	