

(2) 안전보건총괄책임자는 다음과 같은 사항이 포함된 화재예방 및 피해경감 계획서를 작성하고 감리자 또는 발주자에게 보고하여야 한다. 이는 산업안전보건법 제48조의 유해위험방지계획서에 포함하여 작성할 수 있다.

(가) 재난 및 안전관리 조직의 구성 및 업무분장

(나) 화재종합방재실 설치 계획

(다) 공사진행 단계별 피난안전구역 및 피난시설의 설치, 피난유도 계획

(라) 공사진행 단계별 소방시설의 설치 및 유지관리 계획

(마) 화재경보 및 비상경보 체계 구축 계획

(바) 폭발성·인화성·산화성·가연성 등 위험물질의 운반·사용·저장 등의 관리 계획

(사) 화재 대비 교육 및 훈련 계획

(아) 화재발생 상황 보고, 신고, 전파 등에 관한 사항

(자) 화재 유형별 대응체제

(3) 토목, 건축, 전기, 기계, 통신 등 각 분야별 관리감독자(각 분야별 팀장으로서 이하 “각 분야별 관리감독자”라 한다)는 각 분야별 불연재료, 준불연재료 및 난연재료 이외의 재료의 현장 투입 현황을 사전에 조사하고 그의 반입예정시기를 목록화하여 안전관리부서장에게 통보하고 안전관리부서장은 이를 취합하여 안전보건총괄책임자에게 보고하여야 한다.

(4) 각 분야별 관리감독자는 각 분야별 폭발성·인화성·산화성·가연성 등 위험물질의 운반·사용·저장 등이 필요한 경우에는 사전에 그 계획을 수립하고 안전관리부서장에게 통보하여야 하며, 안전관리부서장은 이를 취합하여 안전보건총괄책임자에게 보고하고, 안전보건총괄책임자는 이를 감리자 또는 발주자에게 보고하여 승인을 얻어야 한다.

(5) 안전보건총괄책임자는 화재종합방재실의 전반적인 운영을 담당할 종합방재실장을 지정하고 실장으로 하여금 방재설비를 양호한 상태로 유지하도록 관리감독하여야 한다.

5. 예방 및 대비

5.1 소방시설의 설치