

<부록 4> 화재예방 안전점검 Check List

점검 항목	점검사항	비고	
		양호	불량
일반적 인 화재 예방	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가설숙소, 현장사무실 및 창고 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 난방기구 주변 유류 및 가연성물질 방치 여부 - 화기 주변 및 출입구 주위에 소화기, 방화사 등 진화장비 비치 여부 - 전기기계·기구의 누전차단기 설치 적정 여부 ○ 가설전기 분전반에 누전차단기 적정 설치 여부 ○ 꽃음접속기, 전선 등 전기용품 적정 사용 ○ 작업장의 소화기 비치 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 흡연장소, 난로 등 화기 사용 장소에 소화기 비치 - 작업장의 각 부분으로부터 소화기까지의 보행거리가 20m 이내가 되도록 비치 ○ 사전에 비상 탈출 경로를 지정하고, 정전상태에서도 식별 가능한 대피로 표지 및 조명시설 설치 여부 ○ 화재 발생 시 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 설치 여부 ○ 주기적인 근로자 비상대피훈련 실시 여부 		
용접 용단 작업시 화재 예방	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용접·용단 작업 주변으로부터 인화성, 가연성 물질의 격리 여부 ○ 불꽃, 불티 비산방지를 위한 비산방지덮개, 용접방화포 등 비산 방지조치 및 소화기 비치 여부 ○ 단열재 주변 용접·용단 작업 시 근로자 교육 및 화재예방조치 실시 여부 ○ 가연성 물질을 보관하던 용기, 드럼 내에 잔류가스 등 폭발·화재위험물질의 존재 여부 확인 후 용접·용단 작업 진행 여부 ○ 가스 용접 작업 전 호스균열, 접속부 등 가스누출 여부 ○ 아세틸렌 및 LPG 가스용접장치에 역화방지기 부착 및 작동 여부 		