

5. 판정시기

보관장소에서 현장으로 반입 전에 재사용 여부를 판단한다.

6. 성능기준과 시험방법

(1) “수리 또는 정비를 거친 가설기자재”의 재사용 가부를 판단하기 위하여 성능시험을 실시한다.

(2) 시험방법은 가설기자재 안전인증규격과 자율안전확인규격에 따르되, 성능기준은 안전인증규격과 자율안전확인규격의 100% 이상으로 한다.

단, 안전인증규격과 자율안전확인규격에 없는 성능기준은 한국산업표준에 따른다.

여기서, “안전인증규격과 자율안전확인규격의 100% 이상”에 대한 근거는 산업안전보건법 제34조의3(안전인증의 취소 등) ①항과 제35조의3(자율안전확인표시의 사용금지 등) ①항의 내용에 준하여 따른다.

7. 시험체의 선정

시험체는 재사용으로 판정된 가설기자재 모집단에서 무작위로 선정한다.

※ 시험빈도는 국토교통부 고시 제2017-450호 “건설공사 품질관리 업무지침” 중 가설기자재 항목에 의거 준용한다.

8. 표시

성능시험 결과 재사용으로 판정된 경우 잘 보이는 곳에 『재사용 가』의 표시를 한다.

9. 품목별 점검 기준

품목별 점검기준은 <부록 1>에 따른다.