

(나) “라이너플레이트(Liner Plate: 유실방지 토공판, 이하 ‘L.P’라 한다)”라 함은 심형기초 굴착공사에서 조립구조의 흙막이지보공을 말한다.

(다) “각입”이라 함은 기초 굴착공사를 완료한 다음 철탑구조물 최하단에 위치하는 기초재를 설치하는 공사를 말한다.

(2) 그 밖의 이 지침에 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 및 관련 고시에서 정하는 바에 따른다.

4. 공사 준비

(1) 철탑공사를 수행하는 사업주는 착공에서 준공까지 근로자의 유해·위험방지에 필요한 산업안전보건법 등의 관련 법규를 검토하여 공사 착공 이전에 안전작업 계획을 수립하고 시행하여야 한다.

(2) 철탑의 높이가 31 m 이상이거나 굴착 깊이가 10 m 이상인 철탑공사는 산업안전보건법 제48조에 의한 유해·위험방지계획서를 수립하고 제출하는 등 노동부령을 준수하여야 한다.

(3) 유해·위험방지계획서는 현장 내에 비치·활용하고 변경 사유가 발생하는 경우 해당 작업을 시작하기 전에 이를 보완하여 비치하여야 한다.

5. 심형기초 굴착작업

5.1 측량작업 시 유의사항

(1) 철탑의 설치위치 등 측량작업을 시작하기 이전에 안전회의를 실시하고, 근로자에게 측량내용 및 위험요인, 피난 및 응급처치 요령 등을 교육하고 근로자가 내용을 숙지토록 하여야 한다.