



[수평로프, 추락방지용 이동로프]



[수평로프 설치 근경]

&lt;그림 22&gt; 수평이동로프 및 수평로프

## (바) 철탑 승강기

① 철탑 승강기는 수시로 점검하여 안전하게 운행될 수 있도록 하여야 한다.

② 승강중 동력을 상실하였을 경우에 아래로 떨어지지 않는 구조여야 한다.

(사) 철탑 조립 시에는 작업장소에 따른 적절한 떨어짐 방지장치를 아래 <그림 23, 24>과 같이 설치하여야 한다.



[a]



[b]



[c]



[d]

[ a : 가이드로프 설치,      b : 이동로프 설치      ]

[ c : 구명줄용 드럼 설치, d : 충격 감쇄장치 설치 ]

&lt;그림 23&gt; 가이드로프 설치 등