


7. 작업발판

7.1 작업대

1) 도식



[그림20] 작업대

2) 점검기준

점검부위		점검항목	점검 종류		점검 방법	폐기기준	비고	
			일상	정기				
1. 공통사항		변형 휘어짐, 뒤틀림	○		육안	변형, 휘어짐, 뒤틀림이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		용접부 부식, 균열,	○		육안 NDT	용접부 부식이 현저하여 정비가 불가능한 것[균열이 있는 것]		
		콘크리트 등의 부착물	○		육안	콘크리트 등 부착물이 현저하여 정비가 불가능한 것		
2. 부재/ 부품	바닥재	균열	○		육안 NDT	균열이 있는 것		
		움푹패임	○	○	육안 계측	움푹패임이 현저하여 4.0mm 이상으로 정비가 불가능 한 것		
		틈새		○	계측	2개 이상의 바닥재가 있는 경우 틈새가 30mm를 초과하는 것		
	수평재	구부러짐	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		균열	○		육안 NDT	균열이 있는 것		
		움푹패임	○		육안	움푹패임이 현저하여 정비가 불가능한 것		
	보재	구부러짐	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		균열	○		육안 NDT	균열이 있는 것		
	걸침고리	구부 러짐	수직방향	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
			수평방향	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		균열	○	○	육안 NDT	균열이 있는 것		
		이탈방지턱 및 리벳의 이상	○		육안	이상이 현저하여 교정이 불가능한 것		
		움푹 들어감	○		육안	움푹 들어감이 현저하여 교정이 불가능한 것		
녹		○		육안	녹이 현저하여 교정이 불가능한 것			