

〈부록 4〉

작업발판 점검결과표(예)

점검일 : 00. 00. 00.

점검자 :

(서명), 확인자 :

(서명)

	점검 내용(준수사항)	점검범위 (장 소)	이상 유무	조치 방법
1	작업발판 폭 40cm 이상 확보			
2	비계 등 구조물에 2점 이상 고정			
3	이동을 위한 가설통로 폭 20cm 이상 확보			
4	작업발판 끝에 안전난간 설치 - 상부난간대 높이(바닥에서 90~120cm) - 중간난간대 높이(상부난간대와 바닥의 중간)			
5	발끝막이 판 설치 (10cm이상)			
6	외벽면과 작업발판과 떨어진 거리 30cm 이내			
7	작업발판 바닥재간 틈 3cm 이내			
8	작업발판 바닥 개구부 발생			
9	작업발판 바닥에 걸림 턱 발생			
10	작업발판 바닥에 물, 기름 등 미끄러짐 위험			
11	작업발판 바닥에 재료·공구 방치			
12	강제작업발판(작업대) 안전인증 여부 확인			
13	강제작업발판(작업대) 사용 시 “재사용 가설기자재 성능 기준에 관한 지침”에 의한 점검			
14	기타			