

(라) 최상층과 5단 이내마다 직교방향으로 수평연결재를 설치하여야 한다

(4) 조립강주 형식일 경우에는 다음사항을 준수하여야 한다.

(가) 수직부재와 수평부재 사이의 연결부는 전용철물을 이용하여 견고하게 고정하여야 한다.

(나) 조립강주를 조립한 후 수직부재가 지반에서 이격되지 않도록 유의하여야 한다.

(다) 보 또는 멩에를 상단에 올릴 때에는 상단에 강재단판을 부착하여 보 또는 멩에를 고정시켜야 한다.

(라) 설치높이가 4m를 초과할 때에는 4m이내마다 수평연결재를 직교방향으로 설치하여야 한다.

(5) 보 형식일 경우에는 다음사항을 준수하여야 한다.

(가) 보 설치지점은 콘크리트의 수직하중 및 보의 하중에 견딜 수 있는 견고한 곳이어야 한다.

(나) 동바리를 설치하기 위한 별도의 지주를 설치할 때에는 지주의 강성·강도를 확보하고 침하를 방지하기 위한 적절한 조치를 하여야 한다.

(다) 보는 정해진 지점 이외의 곳을 지점으로 이용해서는 안된다.

(라) 보의 지점부가 탈락되지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

(마) 보를 설치하기 전에 소정의 높이와 지간을 결정하고 조립도에 따라 정밀하게 조립하여야 한다.

(바) 크레인 등으로 보를 인양하여 설치할 때에는, 기 설치된 보에 충격을 가하지 않도록 주의하여야 한다.