

- (2) 그 밖의 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 및 고시에서 정하는 바에 따른다.

4. 중소규모 관로공사에서 발생하는 중대재해사례

중소규모 건설현장의 관로공사에서 발생하였던 대표적인 중대재해 사례는 다음과 같다.

(가) 관로 굴착 후 관로 매설작업 중 토사의 무너짐



(나) 관거 연결작업을 진행하던 중 기존에 매립된 상하수도관의 파열로 누수가 발생하여 불안정해진 굴착경사면이 무너짐



(다) 되메우기 작업을 위해 후진하던 굴삭기(백호우)에 부딪침

