


15. 방호선반

1) 도식



[그림32] 방호선반

2) 점검기준

점검부위		점검항목	점검 종류		점검 방법	폐기기준	비고	
			일상	정기				
1. 공통사항		변형 휘어짐, 뒤틀림	○		육안	변형, 휘어짐, 뒤틀림이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		용접부 균열, 부식	○		육안 NDT	용접부 부식이 현저하여 정비가 불가능한 것[균열이 있는 것]		
		콘크리트 등의 부착물	○		육안	콘크리트 등 부착물이 현저하여 정비가 불가능한 것		
2. 부재/부품	틀	구부러짐	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		균열	○		육안 NDT	균열이 있는 것		
	보재	구부러짐	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		변형	○		육안	변형이 현저하여 정비가 불가능한 것		
	가새	구부러짐	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		균열	○		육안 NDT	균열이 있는 것		
	바닥판	균열	○		육안 NDT	균열이 있는 것		
		움푹 들어감	○		육안	움푹 들어감이 현저하여 정비가 불가능한 것		
	상·하 브라켓	구부러짐	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것		
	균열	○		육안 NDT	균열이 있는 것			
3. 성능기준		바닥판	수직처짐량	○	○	성능시험	처짐량이 11.0mm를 초과하는 것	방호장치 자율안전 기준고시
			휨강도	○	○	성능시험	휨강도가 나비(mm)×7N 미만인 것	
4. 안전인증 및 자율안전확인 표시		“안”, 	○	○	육안	안전인증 및 자율안전확인 표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것		
		안전인증 및 자율안전확인 호 등 법에서 정한 식별표시	○	○	육안	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법에서 정한 식별표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것		