

점검 항목	점검사항	비고	
		양호	불량
강풍에 따른 재해 예방	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강풍 시 타워크레인 작업제한 기준 준수(안전보건규칙 제37조, 제143조) <ul style="list-style-type: none"> - 순간풍속 10m/s 초과 시 설치·해체, 수리, 점검작업 중지 - 순간풍속 15m/s 초과 시 운전작업 중지 - 순간풍속 30m/s 초과하는 바람 통과 후에는 작업 개시 전 각 부위 이상유무 점검 ○ 강풍에 대비한 사전 안전 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 타워크레인 등 양중기 지지 보강 - 가설울타리, 가설사무실 지붕 등의 고정상태 및 지지 보강 - 강관비계 벽이음 상태 점검 - 갱폼 및 수직보호망 등이 바람의 영향이 없도록 조치 - 각종 가설물, 표지판, 자재 등은 견고하게 결속 		
해방기 보건관 리(황 사 및 미세먼 지)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가설숙소, 현장사무실 등은 출입문 및 창문 등을 닫아 황사 및 미세먼지의 유입 차단 ○ 현장 내 먼지가 발생하는 구간에 자주 살수하여 먼지 발생 최소화 ○ 옥외 작업시간을 최소화하고, 평소보다 더 많은 휴식시간 부여 ○ 황사와 미세먼지 노출을 최소화하기 위한 긴 작업복과 방진마스크 착용 <ul style="list-style-type: none"> - 방진마스크는 안전보건공단 인증 2급이상 방진마스크 또는 식약청 인증 KF80 이상 보건용 마스크 착용 ○ 작업자가 손을 자주 씻을 수 있도록 하고, 황사 및 미세먼지에 노출된 작업복은 충분히 세척 		