

<표. 1> 야간작업 시 작업장 유형별 조도 기준

작업장의 유형	조도(Lux)
일반 실내 및 지하 작업장	55 이상
일반 옥외	33 이상
피난 또는 비상구 바닥	110 이상

- (다) 개구부 주변에는 별도의 조명을 설치한다.
- (라) 가급적 단독작업은 금하고, 2인 이상이 함께 작업하도록 관리한다.
- (마) 비상전원 공급 장치, 비상 조명등의 이상 유무를 확인한다.

6.3 가설재 및 안전시설물 관리

- (1) 작업 물량의 급증으로 불량 가설재의 반입을 차단하기 위한 대책을 마련한다.
 - (가) 안전인증을 받지 않는 가설재는 현장에 반입되지 않도록 관리감독자로 하여금 자재검수를 철저히 하도록 한다.
 - (나) 안전인증을 받지 않은 가설재 반입 시 현장 외부로 즉시 반출한다.
- (2) 비계 조립도 작성하고 조립도에 따라 설치하도록 근로자에게 특별안전교육을 실시한다.
- (3) 거푸집동바리 구조검토 및 조립도를 작성하고 조립도에 따라 시공되는지를 확인한다.
- (4) 야간작업 시 아래사항을 추가로 포함한다.
 - (가) 차량 및 근로자의 충돌을 방지하기 위한 반사테이프 등 식별표지를 부착한다.
 - (나) 야간에 작업발판 및 구조물의 단부에 반사테이프를 부착한다.
 - (다) 특히 위험한 장소에는 조명을 설치한다.

6.4 건설장비 및 기계기구 관리

- (1) 차량계 건설기계 관리