

용하여 말뚝, 널말뚝 등과 연결한다. 이때, 권상용 와이어로프는 추 또는 해머가 최저의 위치에 있을 때 또는 널말뚝을 빼내기 시작할 때를 기준으로 권상장치의 드럼에 적어도 2회 감기고 남을 수 있는 충분한 길이로 한다.

(라) 권상용 와이어로프는 권상장치의 드럼에 클램프·클립 등을 사용하여 견고하게 고정한다.

(마) (나), (라)의 클램프·클립 등은 한국산업표준 제품이거나 한국산업표준이 없는 제품의 경우에는 이와 동등 이상의 규격을 갖춘 제품을 사용한다.

(바) 향타기 및 향발기에 사용하는 권상기에는 썰기장치 또는 브레이크를 부착한다.

(5) 향타기 및 향발기는 전도방지를 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

(가) 연약지반에 설치할 경우에는 아웃트리거·받침 등 지지구조물의 침하를 방지하기 위하여 충분한 넓이의 깔판·깔목 등을 사용한다.

(나) 건널다리 등을 가설물에 설치할 경우, 그 내력을 확인하고 내력이 부족할 경우에는 보강한다.

(다) 아웃트리거·받침 등 지지구조물이 미끄러질 우려가 있는 경우에는 말뚝, 썰기 등을 고정 결합하여 해당 지지구조물을 고정한다.

(라) 궤도 또는 차로 이동하는 향타기나 향발기는 불시에 움직이지 않도록 레일 클램프, 썰기 등으로 고정한다.

(마) 상단 부분은 버팀대·버팀줄로 고정하여 안정시키고, 그 하단 부분은 견고한 버팀·말뚝 또는 철골 등으로 고정시킬 것

(바) 초속 10 미터 이상의 폭풍우 경보가 있는 때에는 즉시 작업을 중지하여야 한다.

(6) 향타기 또는 향발기를 조립하거나 해체하는 경우 다음 사항을 점검해야 한다.

(가) 본체 연결부의 풀림 또는 손상의 유무

(나) 권상용 와이어로프·드럼 및 도르래의 부착상태의 이상 유무