

4.4 점검

(1) 거푸집 및 거푸집동바리를 점검할 때에는 다음사항을 반드시 점검 하여야 한다.

(가) 거푸집의 형상·치수 및 위치 등 정확한 조립상태

(나) 거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것의 돌출유무

(다) 거푸집동바리를 지반에 설치할 때에는 받침철탄물 또는 받침목 등의 설치상태

(라) 강관동바리 사용시 접속부 나사 등의 손상상태

(2) 콘크리트를 타설 할 때에는 다음사항을 반드시 점검하여야 한다.

(가) 콘크리트를 타설시 거푸집의 변형발생 상태

(나) 건물의 보, 요철부분, 내민부분의 거푸집 조립상태 및 콘크리트 타설시 거푸집의 이탈 여부

(다) 콘크리트 타설시 청소구 폐쇄 상태

(라) 거푸집의 흔들림을 방지하기 위한 턴버클, 가새 등의 설치 여부

4.5 존치기간

거푸집의 존치기간은 국토교통부 제정 “콘크리트공사 표준시방서”에서 정하는 바에 따른다.

4.6 해체

(1) 거푸집 및 거푸집동바리의 해체는 순서에 의하여 실시하여야 하며 관리감독자 를 배치하여야 한다.

(2) 거푸집 및 거푸집동바리는 콘크리트 자중 및 시공중에 가해지는 기타 하중에 충분히 견딜만한 강도를 가질 때까지 해체해서는 아니 된다.

(3) 해체작업을 할 때에는 안전모등 안전보호 장구를 착용토록 하여야 한다.