(마) 기초판 시공

- 기초판 거푸집 및 철근 조립
- 콘크리트 타설, 양생, 거푸집 해체
- 기초판 시공완료



<그림 8> 기초판 시공

주탑 완료

5. 안전작업계획서 작성 시 검토사항

기초판 시공완료

- (1) RCD 현장타설말뚝 공사 중 발생 가능한 재해의 유형은 다음과 같다.
- (가) 연약지반 보강 공사 중 기상악화로 인한 해상 작업선, 바지선 넘어짐
- (나) 수중 구조물, 사석 투하물에 의한 근로자 재해
- (다) 운항하는 타선박 및 부속선과의 부딪힘
- (라) 수중 지지물(앵커, 와이어로프)과 걸림
- (마) 바지선의 적재 초과 및 인양능력 초과로 인한 침몰