

<부록 2> 장마철 안전점검 Check List

점검 항목	점검사항	비고	
		양호	불량
수해 방지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예상 강우량 산정 및 배수계획 작성여부 ○ 수방자재 확보여부 <ul style="list-style-type: none"> - 양수기(고장 시 대비 여유분 포함), 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우비, 장화 등 ○ 비상연락망 구축여부 ○ 비상대기반 편성 및 운영 여부 ○ 비상상태 발생 시 이에 대한 대책수립 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 집중호우 시 자재 및 장비 대피 계획 등 		
주변 도로 및 배수 시설 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배수시설 정비 상태 <ul style="list-style-type: none"> - 배수로 확보 여부 - 집수정 및 침사지 설치 - 현장 주변 배수시설과의 연계상태 - 하수관로 등 장마철 취약부위에 대한 준설 및 보수여부 ○ 양수기 작동상태 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 양수기의 작동여부 - 정전대비 유류용 양수기의 확보여부 ○ 공사용 가설도로의 안전상태 <ul style="list-style-type: none"> - 절·성토(흙막기·흙쌓기) 기울기의 적정성 및 안전조치 여부 - 좌·우 배수측구 설치 여부 ○ 굴착면 인접부 지반침하 및 도로균열 여부 		
굴착 사면	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사면상태 이상 여부 및 기울기 기준준수 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 절리, 균열 등 ○ 배수로 확보 및 정비 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 산마루, 측구, 도수로, 소단배수로 등 ○ 경사면 보호조치 실시 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 비닐 및 천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등 ○ 굴착 끝부분의 출입금지 조치 여부 		
옹벽 및 석축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 옹벽 및 석축 상부 끝부분 토사 및 낙석제거 여부 ○ 배수구멍 설치 및 청소 여부 ○ 벽체의 균열 및 변형 여부 		