


점검부위	점검항목		점검 종류		점검 방법	폐기기준	비고
			일상	정기			
3. 성능기준	작업대	횡강도	○	○	성능시험	나비(mm)×11N 미만인 것	방호장치 의무안전 인증고시
		수직 처짐량	○	○	성능시험	L/100mm를 초과하는 것(최대 20mm를 초과하는 것) [L : 작업대의 길이]	
	걸침 고리	본체 및 부착부 전단 강도	○	○	성능시험	나비(mm)×39N 이하인 것	방호장치 의무안전 인증고시
		이탈 방지 전단 강도	○	○	성능시험	3,240N 미만인 것	
	바닥재	수직 처짐량	○	○	성능시험	10.0mm를 초과하는 것	방호장치 의무안전 인증고시
4. 안전인증 및 자율안전확인 표시	“안”, 		○	○	육안	안전인증 및 자율안전확인 표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것	
	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법 에서 정한 식별표시		○	○	육안	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법 에서 정한 식별표시가 없거나 망실되어 확인 불가능한 것	