三轴压缩试验成果图


工程名称：广西贺州三棵树年产 50 万吨涂料及配套建设项目

检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土样编号：SLTG26-0014-1(TY1-1)　总应力：c=43.48kPa　φ=18.06°

取样深度：1.5-1.8m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：红黏土




σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	（σ_1+σ_3）/2	（σ_1+σ_3'）/2	（σ_1-σ_3）/2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		310.32		205		105
200		510.60		355		155
300		694.93		497		197

土样编号：SLTG26-0014-2(TY1-2)　总应力：c=43.61kPa　φ=18.46°

取样深度：1.4-1.7m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：红黏土



σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	（σ_1+σ_3）/2	（σ_1+σ_3'）/2	（σ_1-σ_3）/2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		313.24		207		107
200		517.23		359		159
300		704.68		502		202

实验：　　校核：

三轴压缩试验成果图


工程名称：广西贺州三棵树年产 50 万吨涂料及配套建设项目

检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土样编号：SLTG26-0014-3(TY5-1)　总应力：c=69.35kPa　φ=19.86°

取样深度：7.4-7.7m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：红黏土




σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	（σ_1+σ_3）/2	（σ_1+σ_3'）/2	（σ_1-σ_3）/2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		401.68		251		151
200		617.02		409		209
300		814.01		557		257

土样编号：SLTG26-0014-4(TY7-1)　总应力：c=55.89kPa　φ=18.59°

取样深度：7.0-7.3m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：红黏土



σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	（σ_1+σ_3）/2	（σ_1+σ_3'）/2	（σ_1-σ_3）/2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		349.89		225		125
200		554.41		377		177
300		742.31		521		221

实验：　　校核：

三轴压缩试验成果图


工程名称：广西贺州三棵树年产 50 万吨涂料及配套建设项目

检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土样编号：SLTG26-0014-5(TY8-1)　总应力：c=58.49kPa　φ=19.61°

取样深度：6.4-6.7m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：红黏土




σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	（σ_1+σ_3）/2	（σ_1+σ_3'）/2	（σ_1-σ_3）/2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		368.01		234		134
200		581.16		391		191
300		776.31		538		238

土样编号：SLTG24-0014-6(TY10-1)　总应力：c=81.29kPa　φ=20.10°

取样深度：7.0-7.3m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：红黏土



σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	（σ_1+σ_3）/2	（σ_1+σ_3'）/2	（σ_1-σ_3）/2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		439.36		270		170
200		656.90		428		228
300		855.74		578		278

实验：　　校核：

三轴压缩试验成果图


工程名称：广西贺州三棵树年产 50 万吨涂料及配套建设项目

检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土样编号：SLTG26-0014-7(TY11-1)　总应力：c=87.13kPa　φ=20.7°

取样深度：6.6-6.9m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：红黏土




σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	（σ_1+σ_3）/2	（σ_1+σ_3'）/2	（σ_1-σ_3）/2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		464.15		282		182
200		687.26		444		244
300		890.78		595		295

土样编号：SLTG26-0014-8(TY12-1)　总应力：c=85.70kPa　φ=21.27°

取样深度：5.0-5.3m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：红黏土



σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	（σ_1+σ_3）/2	（σ_1+σ_3'）/2	（σ_1-σ_3）/2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		467.05		284		184
200		695.81		448		248
300		904.09		602		302

实验：　　校核：