Panduan gangguan daya

Catat kode alarm UPS dari panel lokal.

Periksa status baterai pada konsol pemantauan internal.

Hubungi petugas fasilitas jika perkiraan waktu cadangan kurang dari 25 menit.

Jangan mematikan rak server secara otomatis.