

RESERVATÓRIO PRAÇA NITERÓI

ENTRADA DE ENERGIA



- 1 – Identificador de defeito
- 2– Disjuntor
- 3 – Medição da concessionária

DIAGRAMA UNIFILAR

- 4 – Chave seccionadora tripolar 17.5 kV 400 A com abertura em carga
- 5– Transformador de Potencial (TP) 13800/115 V
- 6 – Transformador de corrente (TC) 25/5A
- 7 – Chave seccionadora tripolar 17.5 kV 400 A com abertura em carga
- 8 – Transformador de corrente (TC) 25/5A
- 9 – Disjuntor de média tensão corrente nominal 1250 A e Tensão nominal 17,5 kV

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA



Potência 500 kVA

Tensão 13800 V / 380 V

PLACA DO TRANSFORMADOR

ENSA[®]
transformadores

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO

Nº 5555 Pot. 500 KVA Norma NBR - 10295

Tipo SECO Fabr. 2015 Fases 3 Freq. 60 Hz

Nível isol./NBI AT 15 95 KV BT 1.2 KV IP 23

Sist. resfr. AN Elev. temp. enrol 105 °C Mat. isol 155 °C

Impedância 5.55 % à 115 °C em 13800 V

ALTA TENSÃO				TERMINAIS H1 H2 H3		
VOLTS	POS		LIG.			
13800	1	10-13 11-14 12-15	△	22 19 16 13	23 20 17 14	24 21 18 15
13200	2	13-07 14-08 15-09				
12600	3	07-16 08-17 09-18				
12000	4	16-04 17-05 18-06				
11400	5	04-19 05-20 06-21				
10800	6	19-01 20-02 21-03				
10200	7	01-22 02-23 03-24				

BAIXA TENSÃO		TERMINAIS X0 X1 X2 X3			
380	/	220			Y

DIAGRAMA VETORIAL DYN 1

H2
H1 — △ — H3
X1 — X2
X0 — X3

Peso Total 1700 Kgf

Instruções Nº

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP - TEL: (19) 3682-8383
WWW.ENSATRANSFORMADORES.COM.BR

DISJUNTOR

