

RESERVATÓRIO PRAÇA VARNHAGEM

ENTRADA DE ENERGIA



- 1 – Identificador de defeito
- 2 – Relé de proteção secundária
- 3 – Disjuntor
- 4 – Medição da concessionária

(DIAGRAMA UNIFILAR)

- 5 – Chave seccionadora tripolar 17.5 kV 400 A com abertura em carga
- 6 – Transformador de Potencial (TP) 13800/115 V
- 7 – Transformador de corrente (TC) 25/5 A
- 8 – Chave seccionadora tripolar 17.5kV 400 A com abertura em carga
- 9 – Transformador de corrente (TC) 25/5A
- 10 – Disjuntor de média tensão corrente nominal 1250 A Tensão nominal 17.5 kV
- 11 – Chave seccionadora tripolar 17.5 kV 400 A com abertura em carga

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA



Transformador de Potência 500 kVA

Tensão 13800 V / 380 V

PLACA DO TRANSFORMADOR

ITAIPU

INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES
ITAIPU LTDA. - ITÁPOLIS - S. PAULO
CNPJ: 46.958.948/0001-55 I.E.: 375.087.133-114
INDÚSTRIA BRASILEIRA

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO

Nº **272402** FASES **3** FREQUÊNCIA **60** Hz ANO **03/15**
POT. **500** KVA RESFRIAMENTO **ANAN** NORMA **NBR-16296**
IMPEDÂNCIA **5,44** % 115° C A **13800** V TIPO **TI-500/15**
ELEV. TEMP. DOS ENROL. **105** °C GRAU DE PROTEÇÃO **IP-23**
CLASSE DE TEMP. ENROLAMENTO AT/BT **F**

NÍVEIS DE ISOLAMENTO		AT	BT
TENSÕES SUPORTÁVEIS (kV)			
FREQUÊNCIA INDUSTRIAL		15	95
IMPULSO ATMOSFÉRICO		9.5	-

ALTA TENSÃO TERMINAIS H1-H2-H3

POS.	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PAINEL LIGUE	LIG.
1	13800	22,92	1 — 2	△
2	13800	21,67	2 — 3	
3	12600	22,91	3 — 4	
4	12200	24,06	4 — 5	
5	11400	25,32	5 — 6	

BAIXA TENSÃO TERMINAIS X0-X1-X2-X3

TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	LIGAÇÃO
3300	229,57	Y

MASSA TOTAL **1600** Kg

DIAGRAMA FASORIAL - Dyn1

5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 H1 H2 H3 X0 X1 X2 X3

P.L. **P1-422094-00** REV. 0

TAG

DISJUNTOR

