VMxxx 固件差异对比 2021 年 05 月

错误修正

项目	SF3. 33	SF3. 50	使用影响/建议
	上电 2 秒内读取到错误频率	己修正	无
	不能输出低于 500Hz 的扫频信号	己修正	无
	MODBUS 协议 0x10 指令码必须从寄存器 0 开始	己修正	无
	休眠后再次被唤醒时可能无响应	己修正	无
	SIG 和 DAO 可能的输出异常	己修正	无
	单次测量模式时可能无响应	己修正	无
	未连接 VSEN 时线圈电阻值错误	己修正	无
	未连接传感器时 CHNUM[15]为 0	已修正为1	无
	滤波数据大于 19 时死机	己修正	无
	测量失败时不更新频率寄存器	测量失败时更新频率寄存器值为 0。	无
	VSEN 电压异常时仍然测量	当 VSEN 电压低于 3V 时放弃测量。	无

功能优化/策略调整

项目	SF3. 33	SF3. 50	使用影响/建议
线圈电阻范围	50 Ω ~10k Ω	50 Ω ~5k Ω	无
高压激励电压		根据线圈电阻动态限制最高激励电压值。增加传感器线圈电阻异常检测功能,电阻异常时暂停 $2^{\sim}10$ 秒。限制高压激励电压最高 $180V$ 。	无
数字温度传感器 18B20	必须三线制,通讯距离数米	可实现两线制远距离温度测量(>500 米)、获取唯一 SN 码。	两根线连接 18B20 即可
频率测量技术		增加 SFC 技术支持,信号分析、计算能力增强	无

寄存器定义修改

项目	SF3. 33	SF3. 50	使用影响/建议
MM_INTE	取值范围 0 [~] 65535,单位为毫秒	取值范围 $0^{\circ}65535$ 。当 $0^{\circ}60000$ 时单位为毫秒,当> 60000 时延时时长	设置寄存器值为 60000 以内时无
		= (值-60000) 分钟。	影响
REG49	预留(ADC4,无意义)	多通道频率状态	
		bit[15:8]: 传感器接入状态,每位代表1个通道	
		bit[7:0]: 频率值是否来自 SFC 计算结果	
REG50	bit[15]: 已完成了所有通道至少一次测量。	bit[15]: 已完成了所有通道至少一次测量。	
	bit[14]: 预留	bit[14]:所有通道已完成测量并且信号质量均达到或超过了预定值。	
	bit[13:12]: 预留	bit[13:12]: 预留	
	bit[11:8]: 预留	bit[11:8]: 已检测到的有效线圈数量(传感器数量)。	
	bit[7:0]: 刚刚测量完成的通道号	bit[3:0]: 修正低 4 位含义不清问题,已修正为"刚刚测量完成的	
		通道号(1~8)"。	
SYS_STA	bit[8]: 预留	bit[8]: VSEN 电压低	部分状态位无需发送指令清除
	bit[9]: 预留	bit[9]: 当前信号质量差,已使用 SFC 频率已填充至 S_FRQ 寄存器	
		部分状态位会自动清除: 采样超时、信号质量低、频率值溢出、未检	
	所有状态位必须发送指令清除	测到线圈、温度传感器异常	
TEMP_EX	bit[7]: 是否自动检测温度传感器类型	bit[7]: 预留 (删除了"自动检测")	不能再使用温度传感器的"智能
	bit[6:0]: 取值范围 0~3	bit[6:0]: 取值范围 0~2 (删除了"间接连接 NTC")	判断"
			不能再使用温度传感器"间接连
			接 NTC"
SMP_QUA	bit[15:8]: 保留	bit[15:8]: SFC_FRQ 的预估误差,单位 0.1Hz	无
	bit[7:0]: 信号质量	bit[7:0]: 信号质量	
EX_MODTH	6: 保留	6: SFC_H, 利用 SFC 技术的高压测频方法	无
	7: 保留	7: SFC_L, 利用 SFC 技术的低压测频方法	
AUX	bit[5]: 保留	bit[5]: 是否在测频率时使用 SFC 辅助	无
WKMOD	bit[13]: 保留	bit[13]: 是否按照通道顺序依次响应(回传)实时数据	无, 仅用于多通道产品

地址:河北省三河市燕郊开发区迎宾北路创业大厦 12 层

河北稳控科技有限公司

REG23	bit[15]: 是否使用动态放大功能	bit[15]: 预留(删除了信号动态放大功能)	无
	bit[11:8]: 预留	bit[11:8]: 过采样参数位。附加采集 x 倍的信号数量。	
REG38	无意义	SFC_FRQ: 利用 SFC 技术计算得到的频率值。	无
REG46	无意义	V_POW,工作电压	无

寄存器默认值

项目	SF3. 33	SF3. 50	使用影响/建议
FS_FMIN	1000	300	需要根据实际需要修改
FS_FMAX	3000	5000	
HP_DUR	bit[15]: 0,使用固定的泵压时长	bit[15]: 0, 当到达期望电压后立即停止泵压	无

新增加寄存器

项目	SF3. 33	SF3. 50	使用影响/建议
REG59~62		通道 1 的 18B20 唯一 ID 码	无
REG63~66		通道 2 的 18B20 唯一 ID 码	无
REG67~70		通道 3 的 18B20 唯一 ID 码	无
REG71~74		通道 4 的 18B20 唯一 ID 码	无
REG81~88		每个通道的优质样本百分比和信号评估质量百分比	无

地址:河北省三河市燕郊开发区迎宾北路创业大厦 12 层