

비 채 건축사사무소

우 21990 인천광역시 연수구 송도동 172-5 AT센터 지식산업센터 903호 / 전화 (032) 327-1115 / FAX (032) 715-8046

문서번호 : 비채 2022- 06-08-4

시행일자 : 2022. 06 . 08.

수 신 : (주)광원건설 대표이사

참 조 : 하남시 감이동 462 현장대리인

제 목 : 우기대비 안전점검 건

1. 귀 사의 일익번창을 기원합니다.

2. 국토교통부가 5월10일부터 7월8일까지 우기대비 안전점검을 시행합니다.

중점점검사항 참고하시어 현장확인 후 공사안전에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

<중점점검사항>

- 수방대책, 배수계획, 수해 위험요소 조치여부, 계측관리 여부
- 둑바리, 비계 등 가시설의 설치 적정성 여부
- 레미콘 품질확보 여부, 시공사 반입검사 직접수행 여부
- 주변 축대, 옹벽 등 인접 구조물 보호 조치 여부
- 기타 품질확보와 안전사고 예방을 위해 필요한 사항

비 채 건축사사무소 고 동 옥



2022년 여름철 재난대비 안전점검 체크리스트

공사장명 :

점검일 :

점검내용	점검결과		조치계획
	O,X	내용	
* 장마와 집중호우에 대비한 계획수립 (사전준비)			
- 수방자재 비치여부(양수기,마대)			
- 유관기관(기상청,소방대,병원 등)비상연락망 구축여부			
- 현장 비상대기반 편성,운영 여부			
* 공사장 주변 배수로 및 유입수 처리대책			
- 현장부지내 배수로 확보 여부			
- 침사지,하수관로,집수정 확보여부			
- 절성토 부위 구배각도			
- 강우대비 비닐덮개 비치여부			
* 강풍대비 재해예방 조치			
- 각종시설물,안전표지판,적재물 등의 결속 및 보강상태 적정여부			
- 낙하물방지망 설치상태 적정여부			
- 각종 공사자재 정리정돈			
* 기타 재난취약 부위 안전상태 점검			
- 기타(거푸집상태, 전기누전 여부 등)			

점검자 : 현장소장

(인)