

건설공사 시공허용 오차

● 建築 이 허용오차는 주택공사 아파트 건축공사를 중심으로 설정한 것이다.

구분	항 목		현장실측분포치		허용오차		국내외자료	
							허용오차기준	근 거
1. 기초공사	파일 항타	항타시 위치 허용 편차	30mm이하 : 55% 30-40mm : 35% 50mm이하 : 10%		말뚝 직경의 1/10미만		군집파일 : 150mm 기타 : 25mm	건설부 시방서
	기초 규격	가로*세로	3mm이하 : 60% 5-10mm : 24% 15mm이하 : 16%		-10mm+50mm		-12mm+50mm	ACI, 건설부시방서
							-10mm	JASS 5
		위치 편심의허용 차	3mm이하 : 25% 3-6mm : 76%		편심방향기초폭의 2% or 20m/m이내		편심방향기초폭의2% or 50mm이내	ACI, 건설부시방서
							+20mm	JASS5
	두께의 허용차	-5mm: 0.6% 0-3mm : 82% 10mm이하 : 12%		두께의 -2%		두께의 -2% 두께의 -5%	ACI, 건설부시방서 JASS5	
2. 골조부분	수 직 성	측 벽	층별		고층	층당±6mm 전체±25m	3M당 6mm 25mm이내	ACI, BS 건설부 시방서
			전체		저층	층당±6mm 전체±20mm	3M당 6mm	JASS5
		복도, 발코니	층별		층당±6mm		12M당 12,mm	BS, 건설부시방서
			전체		전체±15mm		25mm이하	ACI
		내력 벽체	3mm이하 : 40% 4-6mm:48%, 기타 : 12%		층당±6mm		3M당 6mm ~ 25mm이하	BS, ACI 건설부 시방서
							3M당 6mm	JASS 5
	수직 거리	총고	10mm이하 : 12% 11-20mm : 36% 25mm이하 44%, 기타:8%		±25mm이내		+30mm +25mm +20mm	BS, 건설부 시방서 ACI , JASS 5
	수평 거리	벽,기둥,보	-		3M당±6mm		3M당 6mm	JASS 5
	평탄성	슬래브	3M당 3mm이하:28% 4-6mm: 60% 10mm이하 : 12%		천정면	3M당 6mm이 내	3M당 6mm	BS, ACI 건설부 시방서
					바닥면	“10mm이내	3(1)M당 10mm이하	JASS 5
	단면 두께	기둥,보슬래브	-2mm이하 : 4% 0-3mm : 88% 10mm이하 : 8%		-3mm, +9mm		-6mm, +12mm	BS, 건설부시방서
							-5mm, +20mm	JASS 5
		벽체	-1mm이하 : 4% 0-2mm : 80% 5mm이하 : 16%		0, +6mm		0 , +12mm	BS, 건설부시방서
							-5mm, +20mm	JASS 5
3. 돌	수직성	D.C등	고층	층 별	층당±6mm 전체±20mm이내		6M까지 6mm 12M이상 12mm	BS, 건설부시방서 ACI

출 물			전 체	12mm이하:52% 20mm:44%,기타:4%	총당±6mm 전 체±15mm	3M당 6mm 6M당 6mm	JASS 5
			저층	층 별 전 체		12M당 12mm 3M당 6mm	BS, 건설부시방서 ACI
				10mm이하:60% 15mm:32%, 기타:8%			JASS 5

구분	항 목		현장실측분포치	허용오차	허용오차기준
4. 창 호 공 사	세대현관 문틀및문짝	수직	1-2mm:32%, 3-4mm:68%	±3mm이내	없음
		수평	1-2mm:48%, 3-4mm:52%	"	"
	방문틀 및 문짝	수직	1-2mm:44%, 3-4mm:56%	"	"
		수평	1-2mm:36%, 3-4mm:64%	"	"
	창틀및창짝	수직	1-2mm:44%, 3-4mm:56%	"	"
		수평	1-2mm:44%, 3-4mm:52%	"	"
5. 미 장 공 사	내외벽 미장	수직및 평탄성	0-3mm:16% 3-6:76%, 9mm이하:8%	3M당 5mm 이내	3m이하 5mm이내
		수평및 평탄성	0-3mm:28% 4-6mm:64% ,9mm이하:8%	3M당 5mm 이내	3mm이하 5mm이내
	줄눈흙	수직	3mm이하:24%,4-6mm:76%	3M당 ±6mm	없음
		수평	3mm이하:24%, 4-6mm:68% , 9mm:8%	"	"
	계단 디딤판	높이	2mm이하:36% 3-4mm :64%	±3mm	3mm이내
		넓이	4mm이하:28% 6mm이하:68% 8mm이하:4%	±6mm	6mm이내
	거실의 바닥 평탄성		0-3mm:24%, 4-6mm:72%, 9mm이하:4%	3M당 5mm 이내	3m이하 7mm이내
	화장실	타일벽의 평탄성	1mm이하:15% 1.5mm이하:73% 2mm이하:12%	3M당 1.5mm 이내	3M당 1.5mm 이내
		천정면수평	2mm이하:27% 3mm이하:65% 4mm이하:8%	3M당 3mm 이내	3M당 3mm 이내
	발코니 보일러실 복도,욕상	바닥 구배의 평탄성	-	3M당 6mm 이내	3m당 6mm 이내
6. 조적	조적벽	수 직	5mm이하:28% 6mm이하:60%	3M당 ±9mm	3m이하 6mm 이내

공사			9mm이하:12%		
7. 수 장 공 사	석고판	벽면수직	2mm이하:36% 3mm이하:44% 5mm이하:20%	3M당 ±3mm	3m이하 3mm 이내
	재료 분리대	수직	3mm이하:68% 5mm이하:32%	삭제	없음
	벽찬장	수직	2mm이하:40% 3mm이하:60%	±3mm	"
8. 잡 공 사	선흙통	수직	3mm이하:32% 6mm이하:60% 9mm이하:8%	총당 ±6mm ±15mm	"

