

공 종 별 체 크 리 스톱 (기초)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량제 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	반입된 철근 도면과 일치 되는지 확인	(인)	(인)
2	지역등급에 맞는 단열재 투입 확인	(인)	(인)
3	타설 전 콘크리트 압축강도확인 (구조도면, 구조계산서 모두)	(인)	(인)
4	도면 비닐 자재 두께 확인	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	기초 배치 확인, 높이 확인(지구단위계획)	(인)	(인)
2	구조도면과 시공도면 차이 확인	(인)	(인)
3	버림콘크리트 및 수도배관, 전기배관 인입 확인.	(인)	(인)
4	급수배관 2중배관 확인, 기초매설 후드관 유무확인.	(인)	(인)
5	다운 구간 단열재 겹침시공 확인	(인)	(인)
6	배관주변 단열재 결손 부분 폼 충진 확인.	(인)	(인)
7	지중보 깊이 및 폐쇄형 스트럽 확인.	(인)	(인)
8	철근 배근 간격확인 (매트, 지중보)	(인)	(인)
9	모서리부분 장착길이 확인.	(인)	(인)
10	슬라브레벨 확인.	(인)	(인)
11	다운구간 틀작업 치수 확인.	(인)	(인)
12	구조도면, 구조계산서 상 콘크리트 압축강도 확인.	(인)	(인)
13	구조도면상의 직매립 양카 간격 확인.	(인)	(인)
14	타설 중 콘크리트 가수 금지확인.	(인)	(인)
15	거푸집해체 일정 및 현장정리 일정확인.	(인)	(인)
16	외장 조적현장 조적 턱 확인 공간쌓기 30MM이상 반영	(인)	(인)
17	현관문 낮춤 시공 위한 준비확인	(인)	(인)

공 종 별 체 크 리 스톱 (설비)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량제 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	기초 배관 기울기 사진 확인 원, 근거리 사진 밴드업로드	(인)	(인)
2	정품자재, 구조재 따냄 및 구멍뚫기 규정 준수확인.	(인)	(인)
3	급수/난방관 압력게이지 설치확인	(인)	(인)
4	난방배관간격 유지(사이:200, 외벽:150)확인.	(인)	(인)
5	급수관 외벽에서부터 이격설치 확인.	(인)	(인)
6	이중배관 시공 확인.	(인)	(인)
7	바닥단열재 네오폴 (1F : 50mm, 2F : 30mm)	(인)	(인)
8	바닥 단열재 화스너 고정 확인	(인)	(인)
9	앵글밸브주변 코킹확인.	(인)	(인)
10	급수관/난방관 단열보온테이프 시공확인.	(인)	(인)
11	콘크리트 배관 주변 폼이 아닌 몰탈 시공 확인.	(인)	(인)
12	수전고정상태 확인 및 매립수전 확인,배수배관연결확인.	(인)	(인)
13	욕조시공 중 바닥수전(샤워호스수전) 경우 추가 배수 시공 확인.	(인)	(인)
14	보일러하부 응축수 배관 시공 확인.	(인)	(인)
15	1층 비닐 시공, 2층 방수쉬트 (방수쉬트없을시 비닐)	(인)	(인)
16	통기 벤트 (미니벤트 or 처마하부)	(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (전기)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량제 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	정품자재, 구조재 따냄 및 구멍뚫기 규정 준수 확인.	(인)	(인)
2	에어컨수량/인덕션/세탁기&건조기 별도차단기설치 확인.	(인)	(인)
3	스위치위치 공간확보(문선끝 100mm이격, 간격100mm확보) 확인	(인)	(인)
4	IOT, 전열교환기 설치 유무 확인.	(인)	(인)
5	시스템에어컨(냉, 난방) 유무 확인.	(인)	(인)
6	금속가요전선관 현장 시공 확인.	(인)	(인)
7	금속분전함 시공 확인	(인)	(인)
8	스위치, 콘센트, 전등 도면과 위치 맞는지 확인.	(인)	(인)
9	태양광 설치 및 전기차 사용 유무 확인	(인)	(인)
10	전기박스 정렬 확인	(인)	(인)
11		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (골조)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량제 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	계약기준에 맞는 목골조 자재 등급 확인.	(인)	(인)
2	우천시 전체보양 준비 확인.	(인)	(인)
3	투습방수지 스펙 확인.(지역 & 내역 & 도면참고)	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	토대용방부목 / 플레이트 밀착시공 / 무수축 or 대패 확인.	(인)	(인)
2	1층, 2층 반자 높이 확인. (금속가요관 간섭확인)	(인)	(인)
3	스터드 / 서까래 / 장선 간격준수 확인. (구조도면 참고)	(인)	(인)
4	공학용목재 확인 (구조도면 참고)	(인)	(인)
5	내진보강철물(홀다운, 띠철물)	(인)	(인)
6	행어(SIMPSON철물) 시공 확인. (전용못시공_대각선 64mm)	(인)	(인)
7	헤리케인타이 기본 50% 시공, 바닷가, 풍량많은곳 100%시공	(인)	(인)
8	스트롱백, 컬러타이, 릿지사이즈 서까래보다 같거나 크케	(인)	(인)
9	실링 이음시 부재 덧댐시공 확인.	(인)	(인)
10	벽체수직상태&빔하부보강상태 확인.	(인)	(인)
11	우천시 전체보양 진행 확인.	(인)	(인)
12	1층 플레이트에서 높이 300mm이상 오일스테인도장 확인.	(인)	(인)
13	레인스크린 모서리 이격 시공 및 통기 상태 확인.	(인)	(인)
14	투습방수지 스펙 및 시공상태 확인.	(인)	(인)
15	투습방수지 만나는 부분 테이핑 확인.	(인)	(인)
16	구조도면대로 시공 확인.	(인)	(인)
17	못 시공 간격 확인 (못 간격 : 코너부, 단부 @100mm / 내부 @20	(인)	(인)
18	개구부 모서리 주면 합판 따냄 시공 확인.	(인)	(인)
19	해더 개구부 상부 시공 확인.	(인)	(인)
20	지붕창 시공 시 벤트 막히지 않게 확인.	(인)	(인)

21	창호 사이즈, 간격, 높이 도면과 맞게 시공 확인	(인)	(인)
22	외부와 연결된 지붕속 벽체 및 합판시공	(인)	(인)
23	난간설치 되지 않는 파라펫 두겹부분은 건물 안쪽으로 경사 시공	(인)	(인)
24	각층 방통레벨용 합판, 방통벤트, 못시공 (간격 @400mm, 모서리 @100mm)	(인)	(인)
25	덧벽은 본 벽체 합판까지 시공 후 합판 위 시공	(인)	(인)
26	내벽 블록 시공	(인)	(인)
27	덧벽 창호 간섭되는 부분 백담 시공 여부 확인	(인)	(인)
28	1층 습식 데크부분 방수쉬트(그레이스아이스워터) 부착 확인	(인)	(인)
29	1층 거실 파티오 하부 2x6추가 시공 확인	(인)	(인)
30	1층 습식공간(화장실, 다용도실, 보일러실 등) 합판 줄대 이격 후	(인)	(인)
31	두겹 난간 설치 부분 / 폴딩도어 하부 / 파티오 하부 그레이스아이스워터섄드 시공 계획 확인	(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (비계)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	안전난간설치기준 내,외측 (H-1200, 중간바 H-600) 확인.	(인)	(인)
2	비계설치의 단부, 작업공간의 끝부분의 폐쇄형으로 설치확인.	(인)	(인)
3	브레이싱, 비계잡이설치 확인.	(인)	(인)
4	외장마감재에 따른 비계 설치 반영 확인.	(인)	(인)
5	비계망 설치유무 확인.	(인)	(인)
6	주출입구 추락방지망 설치유무 확인.	(인)	(인)
7	비계 작업발판은 재료 간 틈은 3cm 이하로 하며, 견고하게 설치.	(인)	(인)
8	비계 작업발판은 뒤집히거나 떨어지지않도록 견고히 고정.	(인)	(인)
9	조립, 해체시 작업구역에는 해당 작업 종자가 아닌자의 출입 금지	(인)	(인)
10	안전로프 설치 될수 있는 높이로 비계설치	(인)	(인)
11		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (창호)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	창호 내, 외부 랩핑(도장)시공 상태 확인	(인)	(인)
2	창호등급 및 유리등급 확인.	(인)	(인)
3	창호 이음부(모서리) 접합 상태 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	창호 시공 전 작업 발판 상태 확인.	(인)	(인)
2	시공 특이사항 및 현장여건 확인. (자재반입, 시공가능유무)	(인)	(인)
3	마감재에 따른 창내민길이 확보 확인.	(인)	(인)
4	수직도 확인.	(인)	(인)
5	창호 주변 기밀테이핑처리 확인. (상부 방수용테이프 시공 확인)	(인)	(인)
6	창호 주변 폼충진 확인.	(인)	(인)
7	창호후레싱 및 아우터 설치유무 확인.	(인)	(인)
8	창호후레싱 설치 시 실리콘 코킹해 누수 방지 확인.	(인)	(인)
9	창호 설치 지속적인 누수 부위 체크 확인.	(인)	(인)
10	외부 유리 보양 확인 / 내부 유리 스크래치 확인 후 보양	(인)	(인)
11		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (스타코)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	지정 색상 확인	(인)	(인)
2	스타코플렉스(정품확인)	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	시공 특이사항 및 현장여건 확인.	(인)	(인)
2	시공 전 외벽 각종 배관주면 기밀 시공 확인	(인)	(인)
3	창호 테두리 물끊기 후레싱 처리 확인.	(인)	(인)
4	금속 후레싱 만나는 부분 실리콘 작업 확인	(인)	(인)
5	레인스크린 (8mm시멘트보드)시공상태 확인.	(인)	(인)
6	레인스크린 하부벤트 시공상태 확인.	(인)	(인)
5	메쉬미장 1차 조인트 메쉬 진행 2차 전체 메쉬 확인	(인)	(인)
6	메쉬미장시 아웃코너부 전용 'ㄱ'자 코너재 사용 확인.	(인)	(인)
5	메쉬미장시 메쉬 노출되지않게 바탕면 확인.	(인)	(인)
6	스타코 최종마감재 및 질감 마감 확인.	(인)	(인)
5	스타코 마감 후, 코킹처리 필요부분 시공확인.	(인)	(인)
6	마감재에 따른 재료분리 후레싱 시공상태 확인.	(인)	(인)
5		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스 트 (세라믹사이딩)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 세라믹사이딩 종류 및 현장반입 확인.	(인)	(인)
2		(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	시공 특이사항 및 현장여건 확인.	(인)	(인)
2	시공 전 외벽 각종 배관주면 기밀 시공 확인.	(인)	(인)
3	자재간 패턴 연속성 확인.	(인)	(인)
4	전용 후레싱 사용(스타터, 마감, 재료분리 등) 확인.	(인)	(인)
5	전용클립사용(15mm이상)	(인)	(인)
6	세라믹사이딩 전용 실리콘 사용 확인.	(인)	(인)
7	마감재에 따른 재료분리 후레싱 시공상태 확인.	(인)	(인)
8	세라믹사이딩 전용 코너재 사용 확인.	(인)	(인)
9	못, 피스 사용 시 해당부분 터치업 확인.	(인)	(인)
10	세라믹사이딩 절단면 프라이머 도포 확인	(인)	(인)
11	시공 중 자재 평활도 및 이음부위 육안 체크	(인)	(인)
12		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스 트 (세라믹타일)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 세라믹타일 종류 및 현장반입 확인.	(인)	(인)
2		(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	시공 특이사항 및 현장여건 확인.	(인)	(인)
2	레인스크린(8mm시멘트보드)시공상태 확인.	(인)	(인)
3	재료분리 후레싱 만나는 부분 실리콘 처리 확인	(인)	(인)
4	메쉬미장 진행상태 확인.	(인)	(인)
5	수직,수평 먹매김 진행 확인.	(인)	(인)
6	전용 본드사용 확인.	(인)	(인)
7	아웃코너 전용 세라믹타일 사용 확인.	(인)	(인)
8	아웃코너 세라믹타일 없는경우, 45도 모따기 시공 확인.	(인)	(인)
9	마감재에 따른 재료분리 후레싱 시공상태 확인.	(인)	(인)
10		(인)	(인)
11		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (파벽돌)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 파벽돌 종류 및 현장반입 확인.	(인)	(인)
2	줄눈 색상 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	시공 특이사항 및 현장여건 확인.	(인)	(인)
2	레인스크린(8mm시멘트보드)시공상태 확인.	(인)	(인)
3	아웃코너 전용 파벽 사용 확인.	(인)	(인)
4	재료분리 후레싱 만나는 부분 실리콘 처리 확인	(인)	(인)
5	메쉬미장 진행상태 확인.	(인)	(인)
6	수직,수평 먹매김 진행 확인.	(인)	(인)
7	전용 본드사용 확인. (압착시멘트)	(인)	(인)
8	줄눈 시공시 합판 외 깔고 작업 진행 확인.	(인)	(인)
9	줄눈 시공후 빗자루로 털어내는지 확인.	(인)	(인)
10	지붕 및 마감재 바닥 보양 확인	(인)	(인)
11	다른 자재와 만나는 부부는 실리콘 코킹	(인)	(인)
12	발수재 2회도포 시공 확인.	(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (조적)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량제 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 벽돌 종류 및 현장반입 확인.	(인)	(인)
2	줄눈 색상 확인.	(인)	(인)
3	전용 철물 및 부자재 확인(몰탈네트, 걸이쇠, 강선, 통풍구 등).	(인)	(인)
4	아연도금 앵글 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	시공 특이사항 및 현장여건 확인. 자재 반입시 지게차 최소 2회 내외 작업	(인)	(인)
2	수직,수평실 진행 확인(수직 3m / 수평 0.5m)	(인)	(인)
3	하루쌓기 기준 확인 (1.2 ~ 1.5m)	(인)	(인)
4	조적용 벽체 전용 연결 철물 (강선은 4mm이상) 수직 0.5m이내 / 수평 0.8m 이내	(인)	(인)
5	창호상부 L앵글은 양쪽측면 200mm 이상 고정	(인)	(인)
6	창호상부 L앵글사용 육각피스 고정 후 테이핑 or 실리콘방수	(인)	(인)
7	인방벽돌은 달대 및 환봉 사용해 고정 (환봉은 8mm 이상)		
8	기단부 몰탈방지망(몰탈네트) 시공 확인.	(인)	(인)
9	환기 하부 배수구 토목 마감선 100mm 상부로 시공 확인.	(인)	(인)
12	환기 하부 배수구 토목 마감선 100mm 상부로 시공 확인.	(인)	(인)
10	환기구 상부 높이 2M 간격 마다, 수평 2M 마다	(인)	(인)
11	발수재 2회도포 시공 확인.	(인)	(인)
12	마감재에 따른 재료분리 후레싱 시공상태 확인.	(인)	(인)
13	공사 중 우천시 비닐 보양 진행.	(인)	(인)
14	줄눈 시공후 빗자루로 털어내는지 확인.	(인)	(인)
15	다른 자재와 만나는 부부는 실리콘 코킹	(인)	(인)
16	기단부 목재만나는 부분 그레이스 아이스워터 방수 시공	(인)	(인)
17	각종 철물고정은 30mm이상 벽체에 고정	(인)	(인)

공 종 별 체 크 리 스톱 (지붕_금속)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인. (링클,무광,유광)	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	방수시트 지붕각 (20도 미만 2중 겹침시공) 및 겹침 시공 확인.	(인)	(인)
2	워터가드, 스텝후레싱, 물끓기 후레싱, 킥아웃 후레싱 설치 확인.	(인)	(인)
3	물받이 구매 및 홍콩 물떨어짐 소음 확인.	(인)	(인)
4	멤브레인 시공 확인.	(인)	(인)
5	돌출잇기 및 거멀접기 시공 확인.	(인)	(인)
6	울음, 오염, 보양 확인.	(인)	(인)
7	리벳, 피스 노출 확인.	(인)	(인)
8	난간 덮개 내부로 구매 및 물 끓기흠 확인.	(인)	(인)
9	벨리부분 겹침 길이 확인	(인)	(인)
11	물받이 걸이쇠 방수쉬트 아래로 시공 상부시공시 방수 실리콘 코킹 확인	(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (지붕_싱글)

현 장 명	
-------	--

※ 공중별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공중별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	방수시트 지붕각 (20도 미만 2중 겹침시공) 및 겹침 시공 확인.	(인)	(인)
2	워터가드, 스텝후레싱, 물끊기 후레싱, 키크아웃 후레싱 설치 확인.	(인)	(인)
3	물받이 구매 및 홍통 물떨어짐 소음 확인.	(인)	(인)
4	수평라인 체크 확인.	(인)	(인)
5	용마루 방수시트 커팅 확인.	(인)	(인)
6	루프 벤트 시공 (시트>루프벤트>시트) 확인.	(인)	(인)
7	스타터싱글 확인.	(인)	(인)
8	릿지벤트 제품 시방 준수 확인.	(인)	(인)
9	물받이 걸이쇠 방수쉬트 아래로 시공 상부시공시 방수 실리콘 코킹 확인	(인)	(인)
10		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (지붕_세라믹)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	방수시트 지붕각 (15도 미만 2중 겹침시공) 및 겹침 시공 확인.	(인)	(인)
2	워터가드, 스텝후레싱, 물끊기 후레싱, 킥아웃 후레싱 설치 확인.	(인)	(인)
3	물받이 구매 및 홍통 물떨어짐 소음 확인.	(인)	(인)
4	수평라인 체크 확인.	(인)	(인)
5	전용벤트 시공 확인.	(인)	(인)
6	전용 스노우 스톱퍼 설치 확인	(인)	(인)
7	못 수량 맞춰 고정 확인	(인)	(인)
8		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (지붕_세라믹)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	방수시트 지붕각 (20도 미만 2중 겹침시공) 및 겹침 시공 확인.	(인)	(인)
2	워터가드, 스텝후레싱, 물끊기 후레싱, 킥아웃 후레싱 설치 확인.	(인)	(인)
3	세로상 시공 후 가로상 시공 확인	(인)	(인)
4	기와 못 고정 확인	(인)	(인)
5	전용벤트 시공 확인.	(인)	(인)
6	새막이 시공 확인	(인)	(인)
7		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (방통)

현 장 명	
-------	--

※ 공중별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량제 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공중별 체크리스트

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	타설전 창호 및 문 보양 확인.	(인)	(인)
2	노크랙, 방통레벨 붓 설치 확인	(인)	(인)
3	방통벤트 시공 화인	(인)	(인)
5	바닥 마감재별 재료분리대 및 레벨 분리 타설 확인.	(인)	(인)
6	배합비 1:3 확인.	(인)	(인)
7	미장 3회 기준 확인.	(인)	(인)
8	타설후 : 하절기 5일간 비닐보양 습윤 양생 및 동절기 열풍기 온도보양 확인	(인)	(인)
9	분배기, 난방배관 주변부 미장몰탈 꼼꼼히 채움 확인	(인)	(인)
10	욕실, 실위데크, 다용도실 등 미장시 드레인쪽 구배 확인	(인)	(인)
11		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (단열재&내장)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	1PLY 합판 시공 (건네킬못 고정), 2PLY 본드, 타카 시공 확인 (타카핀, 석고 조인트 단차, 아웃코너 MDF 시공)	(인)	(인)
2	인슐레이션 단열재 외부쪽 크리프트지 펼침 및 세까래벤트 시공 확인.	(인)	(인)
3	서까래블럭, 장선 벽체 , 벽체 코너등 사전 단열재 충전 확인	(인)	(인)
4	포켓도어 내벽체 각파이프 보강	(인)	(인)
5	흘다운, 전기BOX, 전선류 결손부위 연질품 충전 확인.	(인)	(인)
6	화장실 시멘트 보드 시공 확인	(인)	(인)
7	합판 전기 박스 및 콘센트, 스위치 위치 타공 시공 확인.	(인)	(인)
8	등기구, 후드, 주방 상부장, 벽걸이 TV, 코어, 커튼 박스 상부 위치 합판 보강 시공 확인.	(인)	(인)
9	포켓도어 문짝 설치시 비닐 제거 및 문틀 가스켓 고정시 타카핀 최소 사용 시공 확인	(인)	(인)
10	계단벽, 오픈부위 타일 시공시 이중벽체시공 확인	(인)	(인)
11	A/C 박스 시공 / 천장합판 시공 확인 (지붕간섭되는곳, 층간 X)	(인)	(인)
12	커튼부분 합판 보강 확인	(인)	(인)
13	창문 개구부 주변 케이싱 합판 시공 확인	(인)	(인)
14	포켓도어 케이싱 마감 부분 ST사용 금지 피스사용 확인	(인)	(인)
15	간접등 막힘 시공 확인	(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (방수)

현 장 명	
-------	--

※ 공중별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공중별 체크리스트

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	2층 욕실 및 실위데크 방수후 담수테스트 확인.	(인)	(인)
2	2층 조적욕조시 욕조 높이까지 방수시트 시공 확인.	(인)	(인)
3	2층 화장실 포켓도어 집 부분 합판 선 시공 후 방수쉬트 시공 확인	(인)	(인)
6	난방배관 부분 방수 철저 시공 확인.	(인)	(인)
4	화장실 2차 방수시 시멘트보드 조인트, 코너, 개구부 주변, 피스 고정 부분 실리콘 코킹확강	(인)	(인)
5	1층 화장실 액체방수 or 다른 방수 적용 필요	(인)	(인)
7		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (도장)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량제 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	퍼티, 코너비드, 균열방지망 확인	(인)	(인)
2	기단부 마감 (미장 후 수성페인트 or 스타코) 확인	(인)	(인)
3	계단 도색전 샌딩 필수 확인.	(인)	(인)
4	페이샤보드 연결부 오픈조인트, 고정핀부위 메꿈, 퍼티 확인.	(인)	(인)
5	보일러실 코너부 및 타일 재료분리대 접한면 수성코킹 확인.	(인)	(인)
6	벤자민무어등 현장 특수자재 보수자재 보관 확인	(인)	(인)
7	도장 마무리 후 보양 확인	(인)	(인)
8	벤자민무어등 퍼티 시공시 1차 줄퍼티 2차 올퍼티 진행 확인	(인)	(인)
9		(인)	(인)
11		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스 트 (실리콘)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	실리콘 색상은 마감재와 어우러 지는 색상으로 시공	(인)	(인)
2	화장실은 벽체 인코너 실리콘 바닥과 벽만나는 부분은 줄눈	(인)	(인)
3	창호 인코너 모든 부분 실리콘 코킹	(인)	(인)
4	실리콘 두께 10mm이내 시공	(인)	(인)
5		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (타일)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
2	타일 가로 시공 OR 세로 시공 확인	(인)	(인)
3	타일 제품에 맞는 본드 확인 (세라픽스, 드라이픽스, 온돌 압착) 비빔후 사용가능시간 준수확인.	(인)	(인)
4	타일 코너부 (코너비드 사용 유무, 줄리컷 시공 여부 확인)	(인)	(인)
5	가로 세로 타일 나누기 (사이즈확인)	(인)	(인)
6	창 하부 창대석 인조석 시공, 구매 확보	(인)	(인)
7	타일별 줄눈 색상 및 제품 확인	(인)	(인)
8	타일 줄눈 된비빔으로 시공 (수축균열 방지 목적)	(인)	(인)
9	바닥타일 시공시 바닥 구매 확보 (단차 확인)	(인)	(인)
10	급수밸브, 하수 배관, 전기 콘센트 규격화 따내기	(인)	(인)
11	문틀과 바닥 70mm이상 확보 호가인	(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (필름)

현 장 명	
-------	--

※ 공중별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공중별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	인테리어 제안서와 납품확인서 동일 제품 확인	(인)	(인)
2	필름 가로 시공 OR 세로 시공 확인	(인)	(인)
3	시공전 퍼티 및 프라이머 시공 확인.	(인)	(인)
4	시공가능 온도 확인 (5도 이상)	(인)	(인)
5	시공전 모체의 습도 확인(건조가능성 확인)	(인)	(인)
6	추후 하자 예상부위 확인후 시공(마루, 목재 접한면)	(인)	(인)
7	창호 엷지부분 면처리 확인	(인)	(인)
8		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (도배)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	계단 / 거실 오픈 천장 작업시 작업 발판 안전 상태 확인	(인)	(인)
2	바탕면 면처리 확인 (필요시 수성 퍼티 시공)	(인)	(인)
3	석고 이음부 네발이 시공	(인)	(인)
4	초배지 시공 확인 (부직포 등)	(인)	(인)
5	도배지 맞담부분 이격 없이 시공 (이음새 롤러 시공)	(인)	(인)
6	도배지 컷팅 (콘센트, 등위치,타공 / 전기선 노출 확인)	(인)	(인)
7	도배지 커팅시 필름 훼손 안됨.	(인)	(인)
8	라인 매입등 도배 안쪽 마감 확인	(인)	(인)
9	시공 후 모서리 보양 확인	(인)	(인)
11		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (마루)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	방통면 상태 및 레벨 확인 (균열부 위주 필요시 샌딩 진행)	(인)	(인)
2	마루 시공 전 청소 상태 확인	(인)	(인)
3	마루방향 및 헤링본 시공 확인	(인)	(인)
4	방통 균열부 보수 시 전용 보수재 사용	(인)	(인)
5	걸레받이 색상및 규격 확인	(인)	(인)
6	걸레 받이 단부 처리 확인	(인)	(인)
7	마감 실리콘 색상 협의 시공 확인	(인)	(인)
8	마루 시공 간격 확인	(인)	(인)
9		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (난간)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	인테리어 제안서 난간 디자인과 납품 난간 디자인/규격 확인	(인)	(인)
2	난간 높이 설치 후 바닥에서 높이 확인 (외부난간은 H:1200 확보)	(인)	(인)
3	외부 난간 하부 고정시 수밀작업 확인	(인)	(인)
4	난간 고정 후 피스 노출 방지 커버 설치 확인	(인)	(인)
5	난간 도장면 훼손부 확인	(인)	(인)
6		(인)	(인)
8		(인)	(인)
9		(인)	(인)
10		(인)	(인)
11		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (데크_합성목)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	하지 작업시 불티방지막 설치 / 용접시 소화기 배치	(인)	(인)
2	마감 레벨에 맞추어 하지 높이 조정 확인	(인)	(인)
3	데크재 제품 상태 확인	(인)	(인)
4	데크재 시공 방향 확인	(인)	(인)
5	데크재 고정 및 이격 부자재 시공 확인	(인)	(인)
6	고정 피스 시공시 길이 천공 후 피스 시공 OR 전용 피스 시공	(인)	(인)
7	점검구 설치 확인	(인)	(인)
8	사이드 마구리 시공확인.	(인)	(인)
9		(인)	(인)
10		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (데크_석재)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압를 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	석재 가공 상태 확인	(인)	(인)
2	사모레(모레+시멘트) 배합 후 채움시공 확인	(인)	(인)
3	석재데크 시공시 물구배 확보 확인	(인)	(인)
4	시공 완료 후 오염부 세척 확인	(인)	(인)
5	줄눈 시공시 충전 상태 확인	(인)	(인)
6	동절기 공사 시 보양 및 보온양생 진행 확인(5도 이상)	(인)	(인)
7	시공 중 우천시 비닐 보양 확인	(인)	(인)
8		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (데크_세라믹)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	자재 반입 체크	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	도면에 맞는 자재 및 현장반입 확인.	(인)	(인)

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
2	하지 작업시 불티방지막 설치 / 용접시 소화기 배치	(인)	(인)
3	마감 레벨에 맞추어 하지 높이 조정 확인	(인)	(인)
4	데크재 입고시 제품 상태 확인	(인)	(인)
5	데크재 시공 방향 확인	(인)	(인)
6	데크재 고정 및 이격 부자재 시공 확인	(인)	(인)
7	점검구 설치 확인	(인)	(인)
8	습식 공사 중 동절기 공사 시 보온양생 진행 확인(5도 이상)	(인)	(인)
9		(인)	(인)

더 존

공 종 별 체 크 리 스톱 (완공청소)

현 장 명	
-------	--

※ 공종별 공통관리 체크리스트

1. 가연성 폐기물 종량재 봉투 사용. / 2. 매립 폐기물 압롤 처리.
3. 우천대비, 보양자재 천막 구비상태 확인 & 자재보양가능 상태 확인.
4. 분리수거 처리. / 5. 남은자재 정리정돈. / 6. 현수막 준비상태 확인. / 7. 소화기 및 재떨이 준비.
5. 남은자재 정리정돈.

※ 공종별 체크리스트

no.	필수체크리스트	시공팀장 확인	현장소장 확인
1	각종 보양 테이프 제거 및 접착제 제거상태 확인	(인)	(인)
2	유리제품 청소 상태 확인	(인)	(인)
3	가구 내부 청소 상태 확인	(인)	(인)
4	욕실 상부장 청소 시 산성제품 미사용 확인 (유리접착부 이염발생)	(인)	(인)
5	타일류 백시멘트 잔여물 청소 상태 확인	(인)	(인)
6	청소 시 발생 된 수분 제거 상태 확인	(인)	(인)
7	청소 후 설치 예정 악세서리 수량 및 이동 위치 확인	(인)	(인)
8	청소 후 현장 관리자와 팀장 청소 상태 확인	(인)	(인)
9	청소전 배수 배관 연결여부 확인.(미연결시 배수 불가)	(인)	(인)
10		(인)	(인)

더 존