

1. 교실/관리실 (교무실/행정실 등)

위치 : 학년 반 검사 년 월 일 : 점검자 :

※ 표시 : ○ (상태 좋음) / △ (보통, 관리자 확인필요) / X (결함, 이상 있음) / — (해당 없음)

※ 빈칸에 점검자가 표시, 회색 칸에 특이사항/조치 사항을 담당자가 기록

분 야	점검 항목	점검 내용
기록 예시	▪ 유리의 금감/깨짐	작성 예시) ○, △ 청소 불량, X 창문1개 깨짐 12/10 교체함
1. 교실 바닥	1)교실 바닥의 안전상태 (바닥균열/마감재 탈락 및 노후화, 보행 장애물 여부)	
2. 교실벽	1)벽체 안전상태(균열 및 기울임 여부)	
	2)벽체 부착물의 안전상태 (칠판, 게시판, 선풍기 등의 고정상태)	
	3)콘센트의 안전상태 (먼지/탄 자국, 고정 불량, 문어발식 사용여부)	
3. 교실문	1)출입문 안전상태 (레일, 손 끼임 방지, 부착물 등 상태)	
4. 교실 창호	1)창호 안전상태 (유리, 추락방지 보호시설의 고정상태)	
	2)창호 개폐상태 (레일, 창틀의 손상여부)	
5. 천장	1)천장의 마감재 안전상태 (처짐, 파손, 누수흔적 등 상태)	
	2)천장 부착물 안전상태 (전등, 선풍기, 냉난방설비, 빔 프로젝트 고정 상태)	
6. 복도	1)복도바닥의 안전상태 (피난관련시설 등 상태 여부)	
7. 기타	1)책걸상 관리상태 (파손, 동작 등 상태여부)	
기타사항 :		

※ 교무실, 행정실, 체육관, 기숙사 등은 위 서식을 준용

2. 공용공간 (현관/계단/화장실/욕상/외벽 등)

위치 : (예시) 본관동

검사 년 월 일 :

점검자 :

※ 표시 : ○ (상태 좋음) / △ (보통, 관리자 확인필요) / X (결함, 이상 있음) / — (해당 없음)

※ 빈칸에 점검자가 표시, 회색 칸에 특이사항/조치 사항을 담당자가 기록

분 야	점검 항목	점검 내용
기록 예시	■ 유리의 금감/깨짐	작성 예시) ○, △ 청소 불량, × 창문1개 깨짐 12/10 교체함
1. 현관	1)현관 출입문 상태 (손 끼임 방지, 시건 장치, 문짝의 고정)	
2. 계단	1)계단 미끄럼방지 장치(논 슬립) 탈락상태	
	2)난간의 고정 상태	
3. 화장실	1)내부 칸막이 고정/파손 상태	
	2)타일 탈락 상태	
	3)위생기구 상태(파손, 동작 등)	
4. 욕상	1)욕상 출입문 상태	
	2)욕상 난간대 고정 상태	
	3)욕상 바닥 및 배수로(물받이)의 퇴적물 청소 상태	
	4)욕상 방수 상태	
	5) 욕상 물탱크 안전 상태 (물탱크 배부름, 노후 및 청소상태)	
5. 외벽	1)선홍통 안전상태(부착상태 및 청소여부)	
	2)간판, 전광판 등 부착상태	
	3)외부 벽돌 상태 (균열, 처짐, 탈락 등)	
기타사항 :		

3. 외부공간 (운동장/담장/기타)

위치 : (예시) 운동장

검사 년 월 일 :

점검자 :

※ 표시 : ○ (상태 좋음) / △ (보통, 관리자 확인필요) / X (결함, 이상 있음) / — (해당 없음)

※ 빈칸에 점검자가 표시, 회색 칸에 특이사항/조치 사항을 담당자가 기록

분 야	점검 항목	점검 내용
기록 예시	유리의 금감/깨짐	작성 예시) ○, △ 청소 불량, X 창문1개 깨짐 12/10 교체함
1. 운동장	1)운동장 안전 상태 (패임, 장애물, 트랙 주변 단 차이 메꾸기)	
	2)운동장 배수로 안전상태 (파손, 패임, 퇴적물의 청소상태)	
2. 담장	1)옹벽, 석축, 담장의 안전 상태 (균열, 처짐, 기울어짐, 침하 등)	
3. 교문	1)교문 안전상태 (돌붙임 균열, 탈락, 용접부 상태이상 등)	
4. 포장	1) 포장 안전상태 (침하, 균열, 파손 여부 등)	
5. 기타	1)CCTV안전상태(파손, 고정, 작동상태)	
	2)맨홀 뚜껑 탈락, 파손여부	
	3)울타리, 의자, 가로등, 표지판, 식수대 상태 (고장 또는 파손 등)	
	4)실외화장실 상태 (파손 또는 청결상태)	
기타사항 :		

4. 소방/전기/승강기

위치 : (예시) 본관동

검사 년 월 일 :

점검자 :

※ 표시 : ○ (상태 좋음) / △ (보통, 관리자 확인필요) / X (결함, 이상 있음) / — (해당 없음)

※ 빈칸에 점검자가 표시, 회색 칸에 특이사항/조치 사항을 담당자가 기록

분 야	점검 항목	점검 내용
기록 예시	■ 유리의 금감/깨짐	작성 예시) ○, △ 청소 불량, × 창문1개 깨짐 12/10 교체함
1. 소방 분야	1)소화 및 감지설비 안전상태 (소화기, 소화전, 수신반, 감지기 동작 등 상태)	
	2)피난 및 방화설비 안전상태 (피난구, 유도표시 및 방화문 동작, 장애물 등 상태)	
	3)소방점검 용역업체 점검상태 (전월의 지적사항 조치여부 등)	
	4)소방차 진입로 상태(장애물 존재 등)	
2. 전기 분야	1)조명설비 안전상태 (체육관 포함, 동작·파손·고정 등)	
	2)전열설비 안전상태 (동작, 파손여부 및 문어발식 사용, 개인 전열기 사용 등)	
	3)관리실의 안전상태 (전기실, EPS실, 경고표시-위험 및 접근 금지 상태여부)	
	4)전기점검 용역업체 점검상태 (전월의 지적사항 조치여부 등)	
3. 승강기	1)승강기 등 안전상태 (승강기, 덤웨이터, 비상 통화 장치 등 동작/파손 등 상태)	
	2)승강기점검 용역업체 점검상태 (전월의 지적사항 조치여부 등)	
기타사항 :		

5. 기계/가스

위치 : (예시) 본관동

검사 년 월 일 :

점검자 :

※ 표시 : ○ (상태 좋음) / △ (보통, 관리자 확인필요) / X (결함, 이상 있음) / — (해당 없음)

※ 빈칸에 점검자가 표시, 회색 칸에 특이사항/조치 사항을 담당자가 기록

분 야	점검 항목	점검 내용
기록 예시	■ 유리의 금감/깨짐	작성 예시) ○, △ 청소 불량, × 창문1개 깨짐 12/10 교체함
1. 기계 설비	1)냉난방설비 안전상태 (실내기/실외기 동작/파손/부식 등)	
	2)급수 및 급탕설비 안전상태 (펌프, 보일러, 세면기 등의 동작/파손/부식/누수 등)	
	3)환기설비 안전상태 (팬, 덕트, 환풍기 등의 동작/파손/부식 등)	
	4)관리실의 안전상태 (기계실, 보일러실, EPS실, 경고표시-위험 및 접근금지 등)	
	5)승강기 및 보일러 정기점검 상태여부	
2. 가스 시설	1)가스설비 안전상태 (용기, 배관, 경보 및 차단설비 등 동작/파손/고정/부식 등)	
	2)관리실의 안전상태 (가스보관실, 배관 분기장소, 경고표시-위험 및 접근금지 등)	
	3)기타 가스관련 설비 정기점검 상태여부	
기타사항 :		

6. 통학로/통학버스

위치 : _____ 검사 년 월 일 : _____ 점검자 : _____

※ 표시 : ○ (상태 좋음) / △ (보통, 관리자 확인필요) / X (결함, 이상 있음) / — (해당 없음)

※ 빈칸에 점검자가 표시, 회색 칸에 특이사항/조치 사항을 담당자가 기록

분 야	점검 항목	점검 내용
기록 예시	▪ 유리의 금감/깨짐	작성 예시) ○, △ 청소 불량, × 창문1개 깨짐 12/10 교체함
1. 통학로	1)교내 차량 통행로 및 통학로 안전상태 (인도와 차도 구분, 도로파손, 보행 장애물 상태)	
	2)학교 앞 통학로/도로 안전상태 (보행 장애물, 도로/보도블록/과속방지턱 상태)	
	3)학교 앞 교통시설물 안전상태 (교통표지판 시야확보, 불룩거울, 안전 횡스 상태)	
2. 통학 버스	1)어린이통학버스 등록차량 여부 및 차량 앞 유리에 통학버스 신고필증 부착 상태	
	2)차내 모든 좌석의 안전벨트 또는 안전시트의 설치 및 정상 작동 상태	
	3)광각 후사경 설치유무(의무사항) 및 고정상태	
	4)차량 내 날카로운 곳 또는 불필요한 물건의 존치 상태	
	5)정기적 차량 안전점검 실시 및 기록상태, 안전수칙 부착여부, 안전교육 실시여부	
기타사항 :		

7. 어린이놀이시설 및 체육시설

위치 : _____ 검사 년 월 일 : _____ 점검자 : _____

※ 표시 : ○ (상태 좋음) / △ (보통, 관리자 확인필요) / X (결함, 이상 있음) / — (해당 없음)

※ 빈칸에 점검자가 표시, 회색 칸에 특이사항/조치 사항을 담당자가 기록

분 야	점검 항목	점검 내용
기록 예시	유리의 금감/깨짐	작성 예시) ○, △ 청소 불량, × 창문1개 깨짐 12/10 교체함
1. 어린이 놀이 시설	1) 「어린이놀이시설 안전관리법」에 의거한 안전점검/사고보고서/결과대장 관리여부 2) 부적합 시설에 대한 이용 금지조치 및 수리 이력 관리대장 작성여부	※ 기 사용 중인 양식대로 점검하고, 기록을 유지하는 것으로 같음
2. 체육 시설	1)체육시설의 근본적 낙후/파손상태	
	2)체육시설의 금이 가거나 깨진 부위 존재	
	3)금속 재질 체육시설의 녹 발생, 페인트칠 벗겨짐 여부	
	4)체육시설 내 전기, 고압선, 유독물질, 유리 조각 등 위험물질 존재	
기타사항 :		

8. 급식실

- 학교급식 일일 위생·안전 점검표(매일), 급식실 안전·보건 점검표(월 1회) 작성

학교급식 일일 위생·안전 점검표

	담당		
결재			

점검일자: 20 . . . (:)

구 분	점검사항	점검결과	시정사항
1. 개인위생	가. 설사·발열·구토 및 화농성질환 여부 나. 가족 및 동거인의 상기질환 여부 다. 위생모·위생복·작업화 등의 청결여부 라. 손세척 및 세척의 필요성 숙지여부 마. 손톱의 청결 및 장신구(반지 등) 착용여부 바. 조리종사원의 심리적 안정 상태 여부		
2. 원료 및 조리 가공식품 취급	가. 변질·부패 및 유통기한 경과여부 나. 저장조건, 포장·용기 등의 적정상태 다. 교차오염 방지를 위한 구분보관 여부 라. 적정보관 온도 준수여부 마. 가열조리식품과 비가열조리식품의 구분 여부 바. 가열조리식품의 신속냉각 및 적정 보관 여부 사. 채소·과일 등 식재료의 세척·소독 실시여부 아. 소독 후 흐르는 물에 충분한 행굼 실시여부 자. 조리 및 배식시 마스크 착용여부		
3. 조리·가공설비 및 시설	가. 오염구역, 청결구역, 준 청결구역 구분여부 나. 방충, 방서 및 이물질 혼입 방지 여부 다. 육류, 채소류 등 원료별 조리기구의 구분 및 사용 여부 라. 칼·도마·행주 등 조리기구 및 설비 등의 적정 세척, 소독 여부 마. 작업장내 수세시설 및 소독시설의 구비 및 작동여부 바. 작업장 바닥의 물고임 방지 및 배수구 개폐용이 여부		
4. 기타 준수사항 이행	가. 유통기한이 경과된 제품 보관 또는 조리 등의 가공 등 재사용 여부 나. 쓰레기 및 쓰레기장의 청결관리 여부 다. 급식소 가스, 전기, 수도, 보일러 등의 안전관리 상태		
5. 종합의견			

※ 작성요령: 양호○, 불량×(불량시는 비고란에 시정조치 내용을 기재)

점검자(위생관리책임자):

(인)

급식실 안전·보건 자체 점검표

결재	담당		

학교명		점검자	소 속	
점검일자			직·성명	

※ 점검결과: 붙임 해설내용에 따라 점검한 결과 ⇒ 양호하면 (O), 불량하면 (X)로 표기

항 목		점 검 내 용 (Check Point)	점검결과	문제점	개선내용
안전 관리 상태	넘어짐 위험	1. 바닥의 물·기름·물때 등으로 인해 미끄러질 위험 여부			
		2. 통로 확보 및 통행로에 물품 적재·방치 여부			
		3. 장애물(문턱·배관·패인곳 등)로 인해 넘어질 위험 여부			
		4. 조리장·계단·통로에 적절한 조명 설치 여부			
		5. 계단에 난간 설치, 담단 끝에 미끄럼방지 조치 여부			
		6. 미끄럼방지용 안전장화·작업화 등 착용 여부			
	감김 · 끼임 위험	1. 재료운반대차 및 배식차에 끼일 위험 여부			
		2. 양념재료(마늘·파·양파 등) 분쇄기·절단기에 말려들 위험 여부			
		3. 기계의 회전체(벨트·체인·날개 등)에 방호덮개 설치 여부			
		4. 리프트, 덤웨이터의 안전한 사용 여부 - 사람 탑승금지 조치, (출입)문이 열린 상태에서는 동작이 안되도록 조치되어 있는지 여부 - 사용중량, 경고표지 부착 여부 등			
	절단 베임 위험	1. 절단기·분쇄기 칼날 부위에 베임방지용 덮개 설치 여부			
		2. 칼날 등에 베임 위험을 방지하기 위한 조치 여부			
	감전 위험	1. 전기 기계·기구에 감전예방용 접지 상태 여부			
		2. 누전차단기 설치 및 월 1회 이상 동작 점검 여부			
		3. 전선의 노후화 또는 피복손상, 심하게 구부러짐 여부			
	기타 위험	1. 뜨거운 물체에 의한 화상방지조치(장갑, 경고표지 등) 여부			
		2. 급식실 후드청소 등의 작업시 추락할 위험 여부			
		3. 기타 각종 위험요인으로부터 근로자 보호 조치 여부			
보건 관리 상태	화학 물질 관리	1. 물질안전보건자료(MSDS)의 게시(비치) 및 교육 여부			
		2. 취급용기 및 포장에 MSDS 경고표지 부착 여부			
	근골 격계 질환 예방	1. 근골격계 부담작업 종사자의 작업 자세의 위험 여부			
		2. 근골격계부담 종사자에 대한 유해성 주지(교육 등) 적정성			
		3. 중량물 안내포스터 부착 유무 - 5kg 이상 물체를 중량물로 취급			

9. 과학실험실

과학실험실 안전 관리 점검표(학교용)

점검일 : 20 . . .

점검자 : ()부장 성명 (서명) 교 감 성명 (서명)

확인자 : 교 장 성명 (서명)

영역	점검내용	점검 결과 (○ ×)	특이사항
안전관리 계획	1. 실험실 안전관리에 대한 자체 계획을 수립하여 운영하고 있는가?		
	2. 과학 전담교원의 과학실험실 배치 운영계획을 수립하여 운영하고 있는가?		
	3. 실험실 안전관리 자체 점검표를 활용하여 정기적으로(월 1회 이상) 점검하며, 점검표를 누계하여 보관하고 있는가?		
	4. 과학실험 안전 장구설비 확충계획을 수립하고, 확충노력을 하고 있는가?		
안전교육	5. 교육과정 내에 안전교육을 위한 별도의 시간이 편성되어 있는가?		
	6. 과학실험 안전 관련 학생교육(5분 안전교육 포함)을 실시하고 있는가?		
	7. 과학실험 담당 교원 및 실무사가 매년 15시간 이상의 안전교육을 이수하고 있는가?		
실험안전 관련자료 게시 등	8. 실험실 안전 수칙 및 응급 대처 요령 등을 실험실 내 게시하고 있는가?		
	9. 과학실험 리플릿, 안전매뉴얼 등을 비치하여 활용하고 있는가?		
	10. 물질안전 보건자료(MSDS)를 게시·비치하여 활용하고 있는가?		
안전관리	11. 실험 수업 시 안전보호 장비(실험복, 마스크, 보안경, 네오프렌 또는 나이트릴 고무장갑 등)를 착용하는가?		
	12. 실험실마다 소화기, 모래보관함 등 안전장비가 잘 보이는 곳에 비치되어 있으며 정기적으로 점검하고 있는가?		
	13. 전기 시설에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있으며, 인화성물질을 사용하는 실험실준비실에 환풍기가 설치되어 있는가?		
	14. 비상시 대피할 수 있는 비상통로(비상문)가 확보되어 있으며, 비상 설비를 정기적으로 점검하고 있는가?		
	15. 과학실험실 안전관련 필수 장구 및 설비 확충 정도(비율) 및 부족분 확충 방안은?	비율: %	방안:
유해 화학 물질 및 실험 기자재 관리	16. 밀폐 시약장(잠금장치)이 확보되어 있고 환기가 잘 이루어지고 있는가?		
	17. 시약관리에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가? · 시약 보관 상태 확인(시건장치 유무 점검) : 발화점이 낮은 물질(인, 황 등) 폭발성 물질(알칼리 금속 등), 가연성 물질(에테르, 헥산 등)이 들어있는 시약병은 직사광선을 피하고 잠금장치가 있는 곳에 보관 · 독극물 특별 관리(이중 시건, 별도 보관) · 시약병 라벨 부착, 실험 후 남은 시약은 폐수·폐시약 용기에 별도 보관		
	18. 약품출납대장이 기록되고 있는가?		
	19. 사용한 약품은 지정한 방법에 따라 폐기하고 있는가?		
	20. 관리자 외 학생, 외부인 등의 접근이 통제되고 있는가?		
	21. 폐수·폐시약 및 수은함유폐제품, 포름알데히드 용액 표본병 등을 유해화학 물질을 안전한 장소에 별도로 보관하여 관리하고 있는가?*		
	22. 실험기자재를 안전하게 사용하는가? · 취급주의 실험기구 안전교육 실시 · 석면 철망 등을 폐기하고 안전한 기자재(세라믹 철망 등)로 대체 · 깨진 유리는 분리 처리하며 알코올 램프는 가급적 사용 자제 · 전기기구 사용 시 정격 전압 확인, 문어발식 연결 사용 금지		
	23. 도난방지 시설 및 시건장치는 정상적으로 작동하고 있는가?		
	24. 실험실 정리 정돈 및 청결 상태가 유지되고 있는가?		
	25. 실험실 안전사고를 대비한 비상연락망이 구축되어 있는가? (관계기관 전화번호 게시)		
기타	26. 과학실무사를 배치하여 실험수업 보조 및 과학실 관리를 하고 있는가?		

☐ 월 1회 위 점검표에 의하여 학교 자체 점검 실시

작은 관심과 실천이
큰 사고를 예방하는
첫걸음입니다.

• 알아두면 쓸모 있는 기관 정보

구분	관련 기관	누리집	전화번호
각종 재난 안전 정보	행정안전부(내·안전정보)	www.safekorea.go.kr	110
생활 속 위험요소신고	행정안전부(안전신고)	www.safetysport.go.kr (안전신고 및 상담)	-
전기 안전 관련 문의	한국전기안전공사	www.kesco.or.kr	1588-7500
가스 안전 관련 문의	한국가스안전공사	www.kgs.or.kr	1544-4500
건물 안전 관련 문의	한국시설안전공단	www.kistec.or.kr	055-771-1400
소방 안전 관련 문의	소방청	www.nfa.go.kr	119
승강기 안전 관련문의	한국승강기안전공단	www.koelsa.or.kr	1566-1277

※ 관련 기관 누리집에서 행동 요령 등 다양한 정보를 만나실 수 있습니다.

우리집은
안
전
한
가
요?



전기 안전



1 전기 제품과 콘센트 주변의 먼지를 깨끗하게 청소하면 전기 합선으로 발생하는 화재 예방할 수 있습니다.



2 전원차단할 멀티탭은 전기 사용량이 과다할 때 자동으로 차단하여 화재를 예방합니다.



3 차단기 손잡이가 내려가지 않으면 누전 시 전기가 차단되지 않아 위험합니다.

가스 안전



4 가스 감지기에서 경보가 울리면 재빨리 가스 밸브를 잠그고 전문가의 도움을 받아야 합니다.



5 밸브를 닫아두면 가스가 셀 수 있으므로 사용 후에는 꼭 잠가야 합니다.



6 배관 이음부 주변에 비눗물을 발라 거품이 나면 가스가 새고 있다는 신호입니다.

건물 안전



7 지진이 나거나 하면 높은 곳의 무거운 물건이 떨어지니 다뤄야 합니다.



8 건물에서 나는 "딱딱" 하는 소리는 건물이 손상되어 나는 소리일 수 있습니다.



9 청문과 출입문을 여닫기가 어려운 것은 건물이 변형되어 흔들리 수 있는 것일 수 있습니다.



10 승강기에 검사 합격 증명서와 비상연락처가 부착되어 있어야 합니다.

소방 안전



11 화재가 발생할 경우 단독형 감지기에서 경보가 울려 신속히 대피할 수 있습니다.



12 집 안에 소화기가 없다면 꼭 구입하여 두시기 바랍니다.



13 소화기 사용법을 알아두면 불이 났을 때 초기에 진압할 수 있습니다.



14 불이 났을 때 즉시 대피할 수 있도록 대피공간의 위치를 알아두고 주변에 물건을 불이 붙지 않습니다.

점검 항목

네 아니요

- 냉장고, 전기제품 콘센트 주변의 먼지 등을 청소하였는지요? ☐ ☐
- 전원 자동 차단용(스위치) 콘센트를 사용하고 있나요? ☐ ☐
- 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요? ☐ ☐

점검 항목

네 아니요

- 보일러와 가스레인지 등 가스기구 주변에 가스감지기가 설치되어 있나요? ☐ ☐
- 가스레인지 사용 후 밸브를 잠갔나요? ☐ ☐
- 배관 이음부 주변에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나지 않나요? ☐ ☐

점검 항목

네 아니요

- 무거운 물건들이 높은 곳에 놓여있지 않나요? ☐ ☐
- 건물에서 "딱딱"하는 소리가 나지 않나요? ☐ ☐
- 창문과 방문을 열고 닫기가 힘들지 않나요? ☐ ☐
- 승강기 내부에 검사합격 증명서와 비상연락처가 부착되어 있나요? (승강기 있는 경우) ☐ ☐

점검 항목

네 아니요

- 방과 거실에 단독형 화재감지기가 설치되어 있나요? ☐ ☐
- 소화기 사용법을 알고 있나요? ☐ ☐
- 집에 있는 소화기는 유효기간(10년) 이내의 것인가요? ☐ ☐
- 비상 대피공간 주변에 물건을 쌓아두고 있지 않나요? (공동 주택 경우) ☐ ☐



학원 안전점검표

- 시설 명 : . . . ()
- 점검일자 : . . . ()
- 점 검 자 : . . . ()

점 검 내 용		점 검 결 과			"아니요" 세부내용 (위치·상태 등)
		예	아니요	해당없음	
① 시설 안전					
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	☐	☐	☐		
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	☐	☐	☐		
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	☐	☐	☐		
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	☐	☐	☐		
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	☐	☐	☐		
② 전기 안전					
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	☐	☐	☐		
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	☐	☐	☐		
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	☐	☐	☐		
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	☐	☐	☐		
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	☐	☐	☐		
• 분전반은 잠금장치로 잠겨져 있나요?	☐	☐	☐		
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	☐	☐	☐		
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	☐	☐	☐		
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	☐	☐	☐		
③ 가스 안전					
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	☐	☐	☐		
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	☐	☐	☐		
• 배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	☐	☐	☐		
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	☐	☐	☐		
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	☐	☐	☐		
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	☐	☐	☐		
④ 소방 안전					
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정하나요?	☐	☐	☐		
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	☐	☐	☐		
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	☐	☐	☐		
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	☐	☐	☐		
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	☐	☐	☐		
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난동로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	☐	☐	☐		
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	☐	☐	☐		
⑤ 보건·위생 안전					
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	☐	☐	☐		
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	☐	☐	☐		
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	☐	☐	☐		
⑥ 업종별 특성 안전					
• 화장실 안에 손 씻는 시설과 소독시설을 갖추었나요?	☐	☐	☐		
• 강의실의 조도는 책상면을 기준으로 300lx 이상인가요?	☐	☐	☐		

※ 학원 : 수용인원 300명 이상, 하나의 건축물에 기숙학원과 같이 있는 수용인원이 100명 이상~300명 미만, 하나의 건축물에 학원이 둘 이상 수용인원 300명 이상

□ 자율안전점검표 게시(부착) 방법

1. 부착 위치 : 학원 출입구, 안내카운터 등 방문자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 부착
2. 부착 방법 : 아크릴 케이스 등을 이용하여 자율점검표를 끼울 수 있도록 하고 테두리를 연두색으로 하여 자율점검표가 눈에 잘 띄게 부착

※ 점검표는 가급적 1년치를 보관하도록 권장

3. 점검 주기 : 안전점검의 날(매월 4일) 주중에 자율점검을 실시

※ 자율점검표 크기 : 210 * 297mm(가로 * 세로mm) / A4(중) 인쇄 사이즈

※ 아크릴 등 외경 케이스 사이즈 : 220 * 303mm(가로 * 세로mm)

<자율점검표 부착 예시>


교육부

학원 안전점검표

● 시설 명 : _____

● 점검일자 : _____ ()

● 점 검 자 : _____

점 검 내 용	점 검 결 과			"아니요" 세부내용 (위차, 상태 등)
	예	아니요	해당없음	
① 시설 안전				
· 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	☐	☐	☐	
· 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	☐	☐	☐	
· 건물 주변 지반침하 또는 울렁이가 만들어지지 않았나요?	☐	☐	☐	
· 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	☐	☐	☐	
· 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	☐	☐	☐	
② 전기 안전				
· 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	☐	☐	☐	
· 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	☐	☐	☐	
· 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	☐	☐	☐	
· 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	☐	☐	☐	
· 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	☐	☐	☐	
· 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	☐	☐	☐	
· 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	☐	☐	☐	
· 최근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	☐	☐	☐	
· 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	☐	☐	☐	
③ 가스 안전				
· 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	☐	☐	☐	
· 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	☐	☐	☐	
· 배관 이용부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	☐	☐	☐	
· 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	☐	☐	☐	
· 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	☐	☐	☐	
· 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요?	☐	☐	☐	
※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외				
④ 소방 안전				
· 소화기의 압력(눈금) 초록색에 위치는 적정한가요?	☐	☐	☐	
· 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	☐	☐	☐	
· 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	☐	☐	☐	
· 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	☐	☐	☐	
· 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	☐	☐	☐	
· 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	☐	☐	☐	
· 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	☐	☐	☐	
⑤ 보건·위생 안전				
· 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	☐	☐	☐	
· 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	☐	☐	☐	
· 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	☐	☐	☐	
⑥ 업종별 특성 안전				
· 화장실 안에 손 씻는 시설과 소독시설을 갖추었나요?	☐	☐	☐	
· 강의실의 조도는 책상면을 기준으로 300lx 이상인가?	☐	☐	☐	

※ 학원 : 수용인원 300명 이상, 하나의 건축물에 교육학원 및 같이 있는 수용인원이 100명 이상~300명 미만, 하나의 건축물에 학원만 있는 수용인원 300명 이상