

사고  
내용

- 천장 투광실에서 조명이 터짐
- 천장 투광실 아래 객석의 관객에게 불꽃이 튀어 옷이 상함
- 피해 관객에게 보상비 지급.

사고  
원인

- 조명기의 노후화
- 천장 투광실의 적정온도 유지 소홀 (내부온도 미확인)
- 조명기 내부에 열 축적으로 인한 조명기 수명 저하

대책  
및  
개선  
방안

- 천장 투광실은 객석으로 물건 등의 낙하(落下), 비래(飛來) 사고를 예방하기 위한 대비책 마련 요망
- 천장 투광실은 특성상 조명기를 많이 사용하므로 냉방 장치의 상태를 정기적으로 점검 요망
- 조명기 및 조광기의 정기적인 점검 실시
- 사고 발생을 대비한 보험가입

## ※ 명칭 설명

- 낙하(落下) : 높은 곳에서 낮은 곳으로 물건의 떨어지는 상황 (물건이 주체가 됨)
- 추락(墜落) : 높은 곳에서 낮은 곳으로 사람이 떨어지는 상황 (사람이 주체가 됨)
- 비래(飛來) : 물체 등이 사람을 향하여 날아옴 (사람이 주체가 됨)

## 사고의 종류

기계기구 고장

## 사고의 위치

객석

## 사고발생 시점

공연 중

## 사고의 원인

노후화