M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology

작업 보고서

작성	검토	승인
서문완		

점검일	2024년 9월 12일			
점검 시간	19:00	~	23:30	4:30

업 체 명	온세미컨덕터	MODEL	1701HW	SET-UP 일	2023년 2월 17일
고객 담당자	윤상우 주임님	SERIAL NO	M006533	이전 작업일	2023년 8월 14일
MAT 작업자	조재현, 서문완	공정명	H2	경과일	395

1. 작업명

Inlet Pressure High Alarm 발생 件

2. 증상

설비 내부 다량의 Powder 고착으로 인한 Alarm

3. 원인

Middle Flange Powder 고착 및 Absober Kit Scale 고착

3. 조치내용

< Inlet Pressure High Alarm 발생 件 >

- Inlet pressure high Alram
  Inlet.P : -12
  Exh.P : -98
  Cir.P : 151
- Main Mode 일때 Inlet.P : - 53
- Burn Chamber 개방하여 내부 점검 진행
- Middle Flange Powder 다량으로 막힘 확인
- Absorber Kit Scale 고착확인
- Wet Chamber 내부 Scale 도포 및 Powder 확인
- Wet Nozzle Tip Scale 고착확인
- Wet Chamber 내부 Cleaning 진행
- Wet Nozzle Tip Cleaning 진행
- Absorber Kit Cleaning 진행
- Middle Flange Cleaning 진행
- 사각 O-Ring 2EA 교체
- Absorber 교체
- Cleaning 후 압력 Test 진행
  Exh.P : - 98
  Inlet.P : - 92
  Cir.P : 140
- 승온 중 이상 없음
- Leak 이상없음
- 최종 Auto Mode 확인

* 전설비 점검
- 수요일 임시조치 진행했던 설비 외 추가 이상 없음

5. 사진

4. CHECK VALUE

Pressure	Exh. P mmH2O		Inlet. P #1 mmH2O		Inlet. P #2 mmH2O		Inlet. P #3 mmH2O		Inlet. P #4 mmH2O		Cab. P mmH2O		Cir. P #1 Kpa		Cir. P #2 Kpa		B/A. P #1 Kpa		B/A. P #2 Kpa		Steam W. P Kpa		Fog W. P Kpa	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		-95		-89								-17		141										
Temp	Heater. T #1		Heater. T #2		Heater. T #3		Heater. T #4		Chamber. T		Cartridge Top. T		Cartridge Bottom. T		Reactor. T		Wet. T		Cabinet. T		Exhaust. T			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		750																28		28		26		
유량	Heater Air☐ SLM N2☐		Sleeve Air☐ SLM N2☐		Burnning #1 Air☐ SLM N2☐		Burnning #2 Air☐ SLM N2☐		Burnning #2 Air☐ SLM N2☐		Burnning #4 Air☐ SLM N2☐		In Purge Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #1 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #2 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #3 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #4 Air☐ SLM N2☐		Steam Air☐ SLM N2☐	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
				80		400		400								1								
	Fog #1 Air☐ SLM N2☐		Fog #2 Air☐ SLM N2☐		Fog #3 Air☐ SLM N2☐		Fog #4 Air☐ SLM N2☐		Supply Water Air☐ LPM N2☐		PCW Air☐ LPM N2☐		Steam Water Air☐ LPM N2☐		Torch Air☐ SLM N2☐		Torch Flange Air☐ SLM N2☐		Torch 전압 A		Torch 전압 V			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후		
		40		40		40		40		22														

*** Part 사용 이력**

Part 명	규격	Code	수 량	유/무	업체 재고	Part 명	규격	Code	수량	유/무	업체 재고
폴링-Absorber	1 " -폴링(STS)	905-009-001-01	5Kg	유상							
O-RING	P620	903-016-620	1	유상							
O-RING	P620 (SUPER VITON)	903-016-620-01	1	유상							
						출장비		인원수		유/무상	
								2		유상	