M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology

작업 보고서

작성	검토	승인
서문완		

점검일	2024년 9월 25일		
점검 시간	10:00	~	15:00	4:30

업 체 명	온세미컨덕터	MODEL	1701HW	SET-UP 일	2022년 7월 20일
고객 담당자	윤상우 주임님	SERIAL NO	M006483	이전 작업일	2023년 6월 28일
MAT 작업자	양윤철, 조재현, 서문완	공정명	H2	경과일	455

1. 작업명

Inlet Pressure High Alarm 발생 件

2. 증상

설비 내부 다량의 Powder 고착으로 인한 Alarm

3. 원인

Middle Flange Powder 고착 및 Absober Kit Scale 고착

*

< Inlet Pressure High Alarm 발생 件 >
- Inlet pressure high Alram 발생
- Burn Chamber 개방하여 내부 점검 진행
- Middle Flange Powder 다량으로 막힘 확인
- Absorber Kit Scale 고착확인
- Wet Chamber 내부 Scale 도포 및 Powder 확인
- Wet Nozzle Tip Scale 고착확인

- Wet Chamber 내부 Cleaning 진행
- Wet Nozzle Tip Cleaning 진행
- Absorber Kit Cleaning 진행
- Middle Flange Cleaning 진행
- 사각 O-Ring 2EA 교체
- Absorber 5Kg 교체
- Pump Impeller 교체
- Cleaning 후 압력 Test 진행
  Exh.P : - 90
  Inlet.P : - 78
  Cir.P : 135

- 승온간 SCR 57A 출력되어 Heater Ampere 확인
- 1번열 1,2,3번 Heater 0A 출력 확인
- Heater 개별 저항 점검 실시
- Heater 저항점검 결과 1열1번, 1열2번, 1열3번 Heater 0.6~0.7 Ω 확인
- Heater 1열1번, 1열2번, 1열3번 저항값 출력 저조 확인
- Heater 1열1번, 1열2번, 1열3번 B급으로 교체진행
- Heater 교체 진행 후 750ºC 정상 승온 및 Auto Mode 정상작동 확인

5. 사진

4. CHECK VALUE

Pressure	Exh. P mmH2O		Inlet. P #1 mmH2O		Inlet. P #2 mmH2O		Inlet. P #3 mmH2O		Inlet. P #4 mmH2O		Cab. P mmH2O		Cir. P #1 Kpa		Cir. P #2 Kpa		B/A. P #1 Kpa		B/A. P #2 Kpa		Steam W. P Kpa		Fog W. P Kpa	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		-90		-78										131										
Temp	Heater. T #1		Heater. T #2		Heater. T #3		Heater. T #4		Chamber. T		Cartridge Top. T		Cartridge Bottom. T		Reactor. T		Wet. T		Cabinet. T		Exhaust. T			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		750																26		27		25		
유량	Heater Air☐ SLM N2☐		Sleeve Air☐ SLM N2☐		Burnning #1 Air☐ SLM N2☐		Burnning #2 Air☐ SLM N2☐		Burnning #2 Air☐ SLM N2☐		Burnning #4 Air☐ SLM N2☐		In Purge Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #1 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #2 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #3 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #4 Air☐ SLM N2☐		Steam Air☐ SLM N2☐	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후										
				80		400		400						200										
	Fog #1 Air☐ SLM N2☐		Fog #2 Air☐ SLM N2☐		Fog #3 Air☐ SLM N2☐		Fog #4 Air☐ SLM N2☐		Supply Water Air☐ LPM N2☐		PCW Air☐ LPM N2☐		Steam Water Air☐ LPM N2☐		Torch Air☐ SLM N2☐		Torch Flange Air☐ SLM N2☐		Torch 전압 A		Torch 전압 V			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후		
		40		40		40		40		19														

*** Part 사용 이력**

Part 명	규격	Code	수 량	유/무	업체 재고	Part 명	규격	Code	수량	유/무	업체 재고
폴링-Absorber	1 " -폴링(STS)	905-009-001-01	5Kg	유상							
O-RING	P620	903-016-620	1	유상							
O-RING	P620 (SUPER VITON)	903-016-620-01	1	유상							
RADIAN HEATER (1501HW)	69.3Vac,3.3KW	1501-901-01	3	업체 재고							
Pump 임펠러 ASSY-FLANGE TYPE	MPX-F-441(삼상)-60HZ	901-048-112-02	1	유상							

출장비	인원수	유/무상
	3	유상