M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology

작업 보고서

작성	검토	승인
조재현		

점검일	2023년 7월 24일		
점검 시간	12:30	~	13:30	1:00

업 체 명	온세미컨덕터	MODEL	507BW	SET-UP 일	-
고객 담당자	박준용 님	SERIAL NO	-	이전 작업일	2022년 11월 3일
MAT 작업자	조재현	공정명	-	경과일	263

1. 작업명

파트교체

2. 증상

CP1 Control용 Breaker Off/On 후 Touch Screen 내 "PLC NO RESPONSE" 출력 되며 켜지지않음

3. 원인

노후화 설비의 CP를 Off/On 하여 PLC 내 프로그램 휘발

3. 조치내용

< PLC CPUA 교체 >

- CP1 Control용 Breaker Off/On 후 Touch Screen 내 "PLC NO RESPONSE" 출력 되며 켜지지않음

- PLC 내 프로그램 휘발 발생

- 해당 프로그램을 찾기가 어려워 비슷한 버전의 프로그램을 A급 PLC CPUA 에 넣어 Test 진행시 문제없음
  (PLC Version : 3.0.3 / TS Version : 3.0.0)

- Scrubber에 장착중인 PLC CPUA를 탈착 후 프로그램 넣어 온 A급 PLC CPUA를 장착
  → Touch Screen 화면 정상 출력

- Option 재설정 진행 후 Test 진행
  →Auto Mode 정상 작동 확인

5. 사진

4. CHECK VALUE

Pressure	Exh. P (mmH2O)		Inlet. P #1 (mmH2O)		Inlet. P #2 (mmH2O)		Inlet. P #3 (mmH2O)		Inlet. P #4 (mmH2O)		Cab. P (mmH2O)		Cir. P #1 (Kpa)		Cir. P #2 (Kpa)		B/A. P #1 (Kpa)		B/A. P #2 (Kpa)		Steam W. P (Kpa)		Fog W. P (Kpa)	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		-38		-34		-35								66.4				11.1						
Temp	Heater. T #1		Heater. T #2		Heater. T #3		Heater. T #4		Chamber. T		Cartridge Top. T		Cartridge Bottom. T		Reactor. T		Wet. T		Cabinet. T		Exhaust. T			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		750		750																				
유량	Heater (Air☐ SLM N2☐)		Sleeve (Air☐ SLM N2☐)		Burnning #1 (Air☐ SLM N2☐)		Burnning #2 (Air☐ SLM N2☐)		Burnning #2 (Air☐ SLM N2☐)		Burnning #4 (Air☐ SLM N2☐)		In Purge (Air☐ SLM N2☐)		In P. Purge #1 (Air☐ SLM N2☐)		In P. Purge #2 (Air☐ SLM N2☐)		In P. Purge #3 (Air☐ SLM N2☐)		In P. Purge #4 (Air☐ SLM N2☐)		Steam (Air☐ SLM N2☐)	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		40		60		80																		
	Fog #1 (Air☐ SLM N2☐)		Fog #2 (Air☐ SLM N2☐)		Fog #3 (Air☐ SLM N2☐)		Fog #4 (Air☐ SLM N2☐)		Supply Water (Air☐ LPM N2☐)		PCW (Air☐ LPM N2☐)		Steam Water (Air☐ LPM N2☐)		Torch (Air☐ SLM N2☐)		Torch Flange (Air☐ SLM N2☐)		Torch 전압 A		Torch 전압 V			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후		
										2														

*** Part 사용 이력**

Part 명	규격	Code	수 량	유/무	업체 재고	Part 명	규격	Code	수량	유/무	업체 재고
PLC CPU	GM6-CPUA	901-042-010	1	유상							
						출장비		인원수		유/무상	
								1		유상	