

混凝土试块抗压强度试验报告

报告信息

报告编号: JC-HNT-2026-1015

委托单位: 宏远建工集团御景湾项目部

工程名称: 御景湾3#住宅楼

检测部位: 二层结构 1-10/A-D 轴 (墙、柱、梁、板)

强度等级: C30 养护条件: 标准养护 龄期: 28d

成型日期: 2026-08-28 试压日期: 2026-09-25

试验结果 (150mm×150mm×150mm 立方体)

试块组号	抗压强度 (MPa)
1	33.2
2	31.8
3	32.5
4	28.9
5	30.6
6	31.2

原材料登记

水泥: P·O 42.5 普通硅酸盐水泥, 登记编号 C-2026-0781

砂: 中砂, 细度模数 2.6; 石: 5-25mm 连续级配碎石

备注

1. 本报告仅对来样负责; 2. 单组强度值见上表, 评定由委托方按规范进行。

批准: 略 审核: 略 试验: 略