



PB3: DI, 合闸信号输入, 建议中断, 下降沿  
PB4: DI, 分闸信号输入, 建议中断, 下降沿  
PB5: DO, 检测到电容储能完毕, 输出高电平  
PB12: DO, 运行灯  
PB13: DO, 故障灯  
PB14: DI, 控制模式检测, 高电平, 磁控方式; 低电平, 永磁方式, 上电检测一次即可。

