

江神化工铁塔资源点电费稽核说明

一、情况说明

报账点编码为ZDBZD-JS-2019-014558，账期为2025-10，本期总用电量4594.58度，环比、额定功率标杆正常，仅同比超标9.87%。

二、排查分析

设备情况：现场设备供电端子接线正常。设备情况：现场配电开关箱、移动4G设备供电回路及机房设备接线正常。设备情况：现场断路器组及供电回路接线正常。设备情况：现场4G设备供电回路及设备供电端子接线正常。设备情况：现场机柜电源走线规范，700M等小区供电回路及机柜设备接线正常。本期电量同比超标原因：本期日均用电量148.21度，同比正常上限134.89度，超标9.87%。华东油脂搬迁站点2024年11月1日由转供电改为直供电，与江神化工站点合并使用一个电表，设备合并后总电量上升，去年同期基数偏低，导致本期电量同比超标，实际用电情况正常。

三、整改小结

综合分析，已完成核查，确认该站点不存在用电量跑冒滴漏现象，不存在偷搭电问题，同比超标是华东油脂搬迁站点转改直与江神化工合并使用一个电表、去年同期基数偏低导致，经测算分析判断实际用电情况正常。

网络成本管理系统

江苏省

刘峰 68

📁

🔍

👤

基础数据

网络电费

自维租赁费

铁通服务费

三方设备旁路

维修费

首页

报账点电费明细维护

电费缴费详情

报账点编码	ZDBZD-JS-2019-014558	报账点名称	江神化工铁路资源点
是否转改直站点	否	转改直站点启用时间	-
报账点类型	铁路电费报账点	实际费率金额比例	0 % 详情
合同编码	ZDGH-JS-2018-020273		
合同名称	铁路直供电电费 (泰兴)	合同状态	正常
是否包干合同	否	电费税率	16 %
供电类型	直供电	是否有电表	否
电费计算方式		合同总金额	元
电费单价是否含税	是		
供应商编码	MDM_200062953	供应商名称	中国铁路股份有限公司泰州市分公司
供应商地点		资源信息	查看报账时关联资源
固化关联合同编码	CMJS-TZ-202401508	固化关联合同名称	2024-2027年度泰州移动与中国铁路泰州市分公司铁路产品电费结
固化关联合同状态	履行中		
稽核单单价取值模式	采用合同或固化自身单价		

报账点收费信息

缴费单编码	JFZDPT-JS-20251113-08264		
缴费开始	2025-10-01	缴费结束	2025-10-31
缴费申请日期	2025-11-13	缴费天数	31 天
购电方式	后付费		
报账类型	报账	报账类型	增值税专票
税金承担方式		报账点计量倍数	1

Copyright© 1999-2023 中国移动 版权所有 显示适配条件: 京ICP备05002571号

网络成本管理系统

江苏省

刘辉

38

2

关键字

缴费标杆信息

标杆类型	实际值	标杆值 (标杆值范围)	是否超标 (超标类型)	超标率
历史日均电量标杆同比	148.21度	1.12度 ~ 134.89度	高于上限超标	9.87%
历史日均电量标杆环比	148.21度	1.6度-191.43度	否	-
额定功率标杆	4,594.58度	81.98度-8,197.81度	否	-
智能电表标杆 (动环)	4,594.58度	-	-	-
智能电表标杆 (集采)	4,594.58度	-	-	-

电表OCR识别结果防重复稽核

附件图片	电表编码	电表读数	OCR识别时间	相似图片关联业务单号	相似图片名称	防重复稽核时间
没有找到匹配的记录						

AI图片稽核信息

附件图片	AI稽核结果	识别后图片
没有找到匹配的记录		

电表电费明细信息

电表编码	电表类型	电表户号	电表倍率	本次分档计量接口计算分档比例	上次实际分档比例	本次实际分档比例	实际分档比例与A比差异	上期读数(度)	本期读数(度)	归零次数	本期度(度)	分档后度(度)	电费
1583892970	普通表	3205104593280	1	59.66%	59.660%	0%		37852.15	45553.43	0	7701.28	4594.583648	电费

上传时间

上传人

文件名

附件类型

防PS识别

批量下载未附件

审核信息

执行环节	执行人	开始时间	结束时间	审核结果	提交意见	任务历时
录入	张成荣	2025.11.13 11:35:18	2025.11.13 11:35:18	-	-	

Copyright©1999-2023 中国移动 版权所有 显示适配条件: 点ICP备05002571号









