

# 陈堡花沈搬迁电费稽核说明

## 一、情况说明

报账点编码为ZDBZD-JS-2019-103102，账期为2026-02，本期实际总用电量1281.04度，日均用电量45.75度，同比、环比标杆均正常，额定功率标杆1106.31度，高于上限超标15.79%，系统稽核结果为额定标杆超标。

## 二、排查分析

设备机柜现场图：设备情况：移动：华为BBU+RRU、5G华为AAU5639。三费系统中对应额定功率标杆应为（2.549000KW）\*24小时\*28天=1106.3104度，本期实际总用电量1281.04度，高于额定标杆15.79%；本期日均用电量45.75度，同比、环比标杆均在正常范围内。本期额定标杆超标原因：资管系统未及时更新，现场设备功率未完整纳入系统额定功率台账，导致额定功率标杆偏低；现场设备在网运行正常，实际用电情况正常。

## 三、整改小结

综上分析，已完成核查，确认该站点不存在用电量跑冒滴漏现象，不存在偷搭电问题，确认该笔电费额定功率标杆超标是因为资管系统未及时更新导致额定功率标杆偏低，经测算分析判断实际用电情况正常。

| 报账点电费信息   |                          |         |              |
|-----------|--------------------------|---------|--------------|
| 电费单编码     | JFZDPT-JS-20260323-11740 |         |              |
| 电费期始      | 2026-02-01               | 电费期终    | 2026-02-28   |
| 电费申请日期    | 2026-03-23               | 缴费天数    | 28 天         |
| 购电方式      | 后付费                      |         |              |
| 报账类型      | 报账                       | 票据类型    | 增值税专票        |
| 税金承担方式    |                          | 报账点计量倍率 | 1            |
| 报账人三费账号   | macheng                  | 报账人工号   | 23135902     |
| 报账人SAP账号  | macheng@js.cmc           | 所属部门    |              |
| 实际电费税率    | 13 %                     |         |              |
| 实际不含税电费金额 | 799.73 元                 |         |              |
| 实际电费税金    | 103.97 元                 |         |              |
|           |                          |         |              |
| 所属成本中心    | 泰州兴化分公司(302332102000)    |         |              |
| 业务大类      | 能源使用费(AN18)              | 业务小类    | 网络电费(AN1804) |

| 检查标杆信息         |           |                    |             |                | ^        |          |            |          |         |      |         |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|----------|------------|----------|---------|------|---------|
| 标杆类型           | 实际值       | 标杆值 (标杆值范围)        | 是否超标 (标杆类型) | 超标率            |          |          |            |          |         |      |         |
| 历史日均电量标杆-占比    | 45.75度    | 0.43度-52.1度        | 否           | -              |          |          |            |          |         |      |         |
| 历史日均电量标杆-占比    | 45.75度    | 0.48度-57.23度       | 否           | -              |          |          |            |          |         |      |         |
| 固定功率标杆         | 1,281.94度 | 11.06度 ~ 1,166.31度 | 高于上限超标      | 15.79%         |          |          |            |          |         |      |         |
| 智能电表标杆 (动环)    | 1,281.94度 | -                  | -           | -              |          |          |            |          |         |      |         |
| 智能电表标杆 (静环)    | 1,281.94度 | -                  | -           | -              |          |          |            |          |         |      |         |
| 电表OCR识别及数据稽核系统 |           |                    |             |                |          | ^        |            |          |         |      |         |
| 附件图片           | 电表编码      | 电表读数               | OCR识别时间     | 标识图片关联业务单号     | 标识图片名称   | 数据稽核时间   |            |          |         |      |         |
| 没有找到匹配的记录      |           |                    |             |                |          |          |            |          |         |      |         |
| AI图片识别信息       |           |                    |             |                |          |          | ^          |          |         |      |         |
| 附件图片           | AI稽核结果    |                    |             | 识别后图片          |          |          |            |          |         |      |         |
| 没有找到匹配的记录      |           |                    |             |                |          |          |            |          |         |      |         |
| 电表读数稽核信息       |           |                    |             |                |          |          |            |          |         |      |         |
| 电表编码           | 电表类型      | 电表户号               | 电表倍率        | 本次分路计量端口计算分路比例 | 上次实际分路比例 | 本次实际分路比例 | 实际分路比例误差差异 | 上期读数(度)  | 本期读数(度) | 归零次数 | 本期读数(度) |
| 1548360369     | 普通表       | 3205103991060      | 1           |                | 100%     | 100%     | 0%         | 63576.48 | 64543.8 | 0    | 967.12  |
| 240618810278   | 普通表       | WS2406000798       | 1           |                | 100%     | 100%     | 0%         | 4142.34  | 4458.28 | 0    | 313.92  |



