

陈堡花沈搬迁电费稽核说明

一、情况说明

报账点编码ZDBZD-JS-2019-103102，账期2026-01，实际总用电量1367.4度，同比、环比正常，额定功率标杆超标27.26%。

二、排查分析

机房全景图：设备情况：700M电源1/2/3小区、4G电源1/2/3小区，共6个小区供电回路。设备铭牌：华为AAU5639（2600A 64T64R），电源额定值-48V/39A。本期额定标杆超标原因：本期实际用电量1367.4度，同比、环比均正常，仅额定功率标杆超标27.26%。按位置点信息主设备总额定功率2.549kW、空调总额定功率2.12kW测算，对应额定功率标杆应为（2.549+2.12）kW×24小时×31天≈3473.7度，实际用电量未超该测算值。经核实，本次超标系资管系统未及时更新，导致系统额定功率标杆1074.51度偏低，实际用电情况正常。

三、整改小结

综上分析，已完成核查，确认该站点不存在用电量跑冒滴漏现象，不存在偷搭电问题，实际用电情况正常；额定功率标杆超标系资管系统未及时更新所致，建议及时更新资管系统额定功率台账，使系统标杆与现场实际设备配置一致。

报账点缴费信息			
缴费单编码	JFZDPT-JS-20260206-02432		
缴费期始	2026-01-01	缴费期终	2026-01-31
缴费申请日期	2026-02-06	缴费天数	31 天
购电方式	后付费		
报账类型	报账	票据类型	增值税专票
税金承担方式		报账点计量倍数	1
报账人三费账号	macheng	报账人工号	23135902
报账人SMAP账号	macheng@js.cmcc	所属部门	
实际电费税率	13 %		
实际不含税电费金额	831.86 元		
实际电费税金	108.14 元		
所属成本中心	泰州兴化分公司(302332102000)		
业务大类	能源使用费(AN18)	业务小类	网络电费(AN1804)

缴费标杆信息				
标杆类型	实际值	标杆值（标杆值范围）	是否超标（超标类型）	超标率
历史日均电量标杆-同比	44.11度	0.45度-54.53度	否	-
历史日均电量标杆-环比	44.11度	0.48度-57.23度	否	-
额定功率标杆	1,367.4度	10.75度 ~ 1,074.51度	高于上限超标	27.26%
智能电表标杆（动环）	1,367.4度	-	-	-
智能电表标杆（集采）	1,367.4度	-	-	-

电表OCR识别&防重复稽核						
附件图片	电表编码	电表读数	OCR识别时间	相似图片关联业务单号	相似图片名称	防重复稽核时间
没有找到匹配的记录						

AI图片稽核信息		
附件图片	AI稽核结果	识别后图片
没有找到匹配的记录		

电表缴费明细信息											
电表编码	电表类型	电表户号	电表倍率	本次分路计量接口计算分摊比例	上次实际分摊比例	本次实际分摊比例	实际分摊比例环比差异	上期读数(度)	本期读数(度)	归零次数	本期度数(度)
1548366369	普通表	3205103991060	1		100%	100%	0%	62506.14	63576.48	0	1070.34
240618810278	普通表	WS2406000796	1		100%	100%	0%	3845.28	4142.34	0	297.06





合同编码

合同名称

所属地市

所属区县

合同期始

合同期终

合同剩余金额

合同状态

供电类型

单价类型

供应商名称

供应商编码

ZDGH-JS-2018-020295

铁塔直供电电费 (兴化)

泰州

兴化市

中国铁塔股份有限公司泰州市分公司

MDM_200082953

第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

资源信息

	业务类型	资源类型	资源ID
☐	基站	位置点	32128102022008587672
☐		普通表	240
☐		普通表	15

信息

摘要	
备注	增加光伏电表
关键字	

位置点信息

位置点Cid

32128102022008587672

位置点名称

泰州兴化市陈堡花沈搬迁

地市

泰州

区县

兴化市

生命周期状态

在网

详情

位置点类型

全业务位置点

业务类型

基站

详细地址

江苏泰州兴化市昭阳街道

经度

119.885726

纬度

32.835429

所属部门

所属铁塔公司站点编码

321281500000000057

主设备总额定功率

2.549

空调总额定功率

2.12

铁塔空调总额定功率

产权单位

中国铁塔

产权性质

租用

关闭