主城区调度生产信息

值班人员：吴立明 陈祎仲　时间：2026 年 10 月 27 日

一、天气情况

10 月 28 日 12℃～17℃ 晴转小雨 相对湿度：40%～70% 西南风 5～6 级 。

二、电厂主设备运行情况

（一）机炉情况

分类	运行	备用	检修
北海		#1、2 机	#3 机 #1、2、3、4 炉
水炉	#1 水炉	#2 水炉	#3 水炉
燃气炉		#1-10 炉	
香海		#2、3、4 机 #1、3、4 炉	#1 机 #2 炉
金州		#1、2、3 机 #1、2、3、4、6 炉	
北方		#1、2 机 #1、2、3 炉	

（二）首站情况

水网首站		运行方式	循环量（t/h）	供回压力（MPa）	供回温（℃）
北海	#1 首站	3 台循环泵	4348	0.85/0.58	45.3/44.9
	#2 首站	台循环泵			
	水炉	1 台循环泵	1509	0.84/0.65	89.6/46.7
香海	#1 低真空	台循环泵			
	#3 低真空	台循环泵			
	首站	台循环泵			

（三）蒸汽网口情况

蒸汽网口	运行状态	压力（MPa）	流量（t/h）
北海南网	投运		
香北联络	投运		
香海东、西网	投运		

三、燃煤统计表

分类	进煤	耗煤	存煤
北海	0	379	195907
香海	0	0	18559
主城区合计	0	379	214466
金州	0		
北方	0		
庄河	0		
合计	0	379	214466

北海进煤：汽运车混煤
香海进煤：汽运车混煤

四、当日产量统计

项目	北海电厂		香海电厂	
	当日计划	当日实际	当日计划	当日实际
汽炉耗煤（吨）				
水炉耗煤（吨）		379		
发电（万度）				
供热量（GJ）		6561		
主城区合计	当日计划		当日实际	
耗煤总量（吨）			379	
发电总量(万度）				
供热总量（GJ）			6561	

网口热量	
高温水（GJ）	
#1 低真空（GJ）	
#3 低真空（GJ）	
北海南网供汽量（t）	
香海东西网供汽量（t）	
香北联络（t）	

五、生产信息记录

时间	生产运行情况
	北海电厂：
14:15	开启#2 首站出口 DN1100 隔离门，关闭春柳方向放水门。
15:00	#2 首站开直补门向北网上水。
	供热公司：
	签发“高温水网抢修（民众街交北京街西）”工作票，工期 27/10 14:00～
	28/10 8:30。
	签发“高温水网唐山支线泄漏抢修（五四路交市场街）”工作票，工期
	27/10 14:00～28/10 8:30。
	签发“绿港湾站蒸汽管道局部更换”工作票，工期 27/10 16:00～4/11 24:00。
	#1 首站补水量：2924 吨，#2 首站补水量：653 吨，同期补水量：1659 吨；
	累计补水量 32733 吨，去年同期：31717 吨。
	完成上水换热站：187 个

运行中心

2026 年 10 月 28 日