主城区调度生产信息

值班人员：张桂林　刘忠元　时间：2026 年 10 月 30 日

一、天气情况

10 月 31 日 4℃～14℃ 多云转阴天有阵雨或雷阵雨相对湿度：30%～90%东南风 4～5 级转偏南风 5～6 级阵风 7 级 。

二、电厂主设备运行情况

（一）机炉情况

分类	运行	备用	检修
北海	#1 炉（启动中）	#1、2 机 #3 炉	#3 机 #2、4 炉
水炉	#1 水炉		#2、3 水炉
燃气炉		#1-10 炉	
香海	#4 炉（启动中）	#2、3、4 机 #1、3 炉	#1 机 #2 炉
金州		#1、2、3 机 #1、2、3、4、6 炉	
北方		#1、2 机 #1、2、3 炉	

（二）首站情况

水网首站		运行方式	循环量（t/h）	供回压力（MPa）	供回温（℃）
北海	#1 首站	4 台循环泵	5548	0.88/0.58	46.6/46.8
	#2 首站	0 台循环泵			
	水炉	1 台循环泵	1560	0.87/0.7	86/48
香海	#1 低真空	1 台循环泵	3200	0.44/0.2	
	#3 低真空	1 台循环泵	3358	0.66/0.28	
	首站	0 台循环泵			

（三）蒸汽网口情况

蒸汽网口	运行状态	压力（MPa）	流量（t/h）
北海南网	投运		
香北联络	投运		
香海东、西网	投运		

三、燃煤统计表

分类	进煤	耗煤	存煤
北海	0	320	194884
香海	0	464	18095
主城区合计	0	784	212979
金州	0		
北方	0		
庄河	0		
合计	0	784	212979

北海进煤：0。
香海进煤：0。

四、当日产量统计

项目	北海电厂		香海电厂	
	当日计划	当日实际	当日计划	当日实际
汽炉耗煤（吨）				
水炉耗煤（吨）				
发电（万度）				
供热量（GJ）				
主城区合计	当日计划		当日实际	
耗煤总量（吨）				

发电总量(万度）		
供热总量（GJ）		
网口热量		
高温水（GJ）		
#1 低真空（GJ）		
#3 低真空（GJ）		
北海南网供汽量（t）		
香海东西网供汽量（t）		
香北联络（t）		

五、生产信息记录

时间	生产运行情况
	北海电厂：
8:30	#2 首站#3 热网循环泵停运，9:30 #1 首站东环#2 热网循环泵投运。
22:00	#1 汽炉点火。
	香海电厂 ：
10:00	#3 机低真空系统低速泵投运。高、低速泵互联试验正常。
16:40	#1 机低真空系统#1 循环水泵投运。
22:08	#4 炉点火。
	供热公司：
9:20	开启高温水网久寿街 DN800 门，关闭旁路门。
	北方电厂：
9:20	#2 炉点火，14:40#2 炉并汽。
16:18	#1 机与系统并列。
	高温水补水量：4643 吨，去年同期：1392 吨；

	累计补水量,48471 吨，去年同期：36424 吨。

运行中心

2026 年 10 月 31 日