主城区调度生产信息

值班人员：梁帅 张奇钰 魏昊南　时间：2026 年 11 月 2 日

一、天气情况

11 月 3 日 13℃～18℃ 晴转多云 相对湿度：50%～80% 东南风转偏南风 4～5 级。

二、电厂主设备运行情况

（一）机炉情况

分类	运行	备用	检修
北海	#1 机 #1 炉	#2 机 #3 炉	#3 机 #2、4 炉
水炉	#1 水炉	#2、3 水炉	
燃气炉		#1-10 炉	
香海	#3、4 机 #4 炉 #3 炉启动中	#2 机 #1、2 炉	#1 机
金州	#1、3 机 #2、4 炉	#2 机 #1、3、6 炉	
北方	#1 机 #2 炉	#2 机 #1、3 炉	

（二）首站情况

水网首站		运行方式	循环量（t/h）	供回压力（MPa）	供回温（℃）
北海	#1 首站	3 台循环泵	3260	0.79/0.48	64.8/39.5
	#2 首站	1 台循环泵	3172	0.83/0.51	62.5/46.1
	水炉	1 台循环泵	1647	0.78/0.52	79/41
香海	#1 低真空	1 台循环泵	2838	0.82/0.22	34/31
	#3 低真空	1 台循环泵	3422	0.66/0.41	48/41
	首站	1 台循环泵	1190	0.79/0.54	57/42

（三）蒸汽网口情况

蒸汽网口	运行状态	压力（MPa）	流量（t/h）
北海南网	投运		
香北联络	投运	0.25	53
香海东、西网	投运	0.54/0.51	

三、燃煤统计表

分类	进煤	耗煤	存煤
北海	0	966	192187
香海	2438	620	18971
主城区合计	2438	1586	211158
金州	0	315	19172
北方	0	144	19836
庄河	0		
合计	2438	2045	230994

北海进煤：0。
香海进煤：汽运 74 车混煤。

四、当日产量统计

主城区单日产量统计				
项目	北海电厂		香海电厂	
	当日计划	当日实际	当日计划	当日实际
汽炉耗煤（吨）	505	678	485	620
水炉耗煤（吨）	346	288		
发电（万度）	44	49	46	45
供热量（GJ）	13500	15880	7000	11715
主城区合计	当日计划		当日实际	

耗煤总量（吨）	1336	1586
发电总量(万度）	90	94
供热总量（GJ）	20500	27595
网口热量		
高温水	17784	
#1 低真空	4512	
#3 低真空	1200	
北海南网供汽量（t)		
香海东西网供汽量（t)	1389	
香北联络（t)	1214	

五、生产信息记录

时间	生产运行情况
	香海电厂：
18:28	#3 机与系统并列。
3 日 6:10	#3 炉点火。
	供热公司：
8:40	兴工 DN500 管开始暖管送汽。
	签发“北斗街交港湾街西侧高温水管道泄漏抢修”工作票，工期 02/11.20:00
	至 03/11.08:00。
	高温水补水量：4147 吨

运行中心

2026 年 11 月 3 日