主城区调度生产信息

值班人员：梁帅 张奇钰 魏昊南　时间：2026 年 11 月 10 日

一、天气情况

11 月 11 日　10℃～15℃　晴间多云　相对湿度:30%～70%　西南风 4～5 级。

二、电厂主设备运行情况

（一）机炉情况

分类	运行	备用	检修
北海	#1 机 #1 炉	#2 机	#3 机 #2、3、4 炉
水炉	#2、3 水炉	#1 水炉	
燃气炉		#1-10 炉	
香海	#3、4 机 #3、4 炉	#2 机 #1、2 炉	#1 机
金州	#1、3 机 #1、3、4 炉	#2 机 #6 炉	#2
北方	#1 机 #2、3 炉	#2 机 #1 炉	

（二）首站情况

水网首站		运行方式	循环量（t/h）	供回压力（MPa）	供回温（℃）
北海	#1 首站	3 台循环泵	3843	0.86/0.36	69/47.7
	#2 首站	1 台循环泵	2145	0.89/0.4	64.1/39.8
	水炉	2 台循环泵	3458	0.84/0.4	106.2/48.8
香海	#1 低真空	1 台循环泵	3324	0.76/0.2	44.4/37.7
	#3 低真空	1 台循环泵	3457	0.64/0.23	45/37.6
	首站	2 台循环泵	4010	0.85/0.35	71/52

（三）蒸汽网口情况

蒸汽网口	运行状态	压力（MPa）	流量（t/h）
北海南网	停运		
香北联络	投运	0.26	73
香海东、西网	投运	0.61/0.58	77

三、燃煤统计表

分类	进煤	耗煤	存煤
北海	0	1530	179225
香海	0	1113	10152
主城区合计	0	2643	189377
金州	0	719	14192
北方	0	483	17196
庄河	0		
合计	0	3845	206573

北海进煤：0。
香海进煤：0。

四、当日产量统计

主城区单日产量统计				
项目	北海电厂		香海电厂	
	当日计划	当日实际	当日计划	当日实际
汽炉耗煤（吨）	1046	652	1006	1113
水炉耗煤（吨）	467	878		
发电（万度）	91	48	94	111
供热量（GJ）	23500	27976	14500	17625
主城区合计	当日计划		当日实际	

耗煤总量（吨）	2519	2643
发电总量(万度）	185	159
供热总量（GJ）	38000	45601
网口热量		
高温水	34837	
#1 低真空	2327	
#3 低真空	3140	
北海南网供汽量（t)		
香海东西网供汽量（t)	1795	
香北联络（t)	1794	

五、生产信息记录

时间	生产运行情况
	供热公司：
20:30	高温水菜市街 DN400 隔离门开启。
20:35	关闭蒸汽网兴工 DN500 隔离门，11 日 5:30 开始暖管恢复。
	签发“蒸汽管道泄漏抢修（新长兴北门）”工作票，工期:10/11.20:30 至
	11/11.8:30。
	金州电厂：
9:22	#2 炉停炉消缺。
17:48	#3 炉并汽。
	高温水补水量：3433 吨。

运行中心

2026 年 11 月 11 日