建设工程中标通知书

中铁十二局集团电气化工程有限公司：

我单位拟建的 重庆市大足区粮药油茶产业融合发展示范 500MWp 农光互补光伏发电项目 EPC 于 2026 年 11 月 12 日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为（大写）拾肆亿玖仟捌佰玖拾捌万零伍佰肆拾捌元整，￥149898.0548 万元 。

中标工程范围：

1. 勘察设计：全场测绘，岩土工程勘察（含岩溶发育、孤石分布、顺层边坡稳定性、红黏土工程特性专项勘察），光伏场区、220kV 升压站、35kV 集电线路施工图设计，山坡截洪沟与边坡支护专项设计，水土保持与土地复垦方案编制配合及报审，涉网专题报告、调度资料、消防设计、施工图审查配合、竣工图编制。

2. 设备材料采购：光伏组件、组串式逆变器、箱式变压器、汇流箱、光伏支架（含柔性支架）、交直流电缆及光缆、220kV 主变压器、GIS 及高压开关设备、无功补偿装置、二次保护与调度通信设备、消防安防与监控设备、边坡防护材料及复垦改良材料的采购、运输、卸货、仓储、送检与保管。

3. 土建工程：临时设施、进场及场区运维道路，场地清表与平整，光伏支架基础、箱变与逆变器基础、升压站各设备基础，电缆沟与电缆井，浆砌石及混凝土截洪沟、挡土墙、边坡支护、岩溶洼地排水、原有农田灌排沟渠保护与修复，围栏与大门，耕作层剥离、堆存防护与回填，水土保持及土地复垦工程。

4. 安装工程：支架与组件安装、逆变器与箱变安装、全场交直流电缆及光缆敷设接线、35kV 集电线路电缆与架空杆塔架线、220kV 升压站一次及二次设备安装、站用电与直流系统、全场防雷接地、监控通信安防与火灾报警系统安装。

5. 试验、调试与并网：单体及分系统试验调试、升压站交接试验、继电保护整定与传动、

无功补偿调试、电能质量与涉网专项试验、整套启动试运行，配合电力工程质量监督机构监督检查及电网企业并网验收，实现全容量并网。

6. 资料与专项验收：竣工资料整编归档，配合完成土地复垦、水土保持、消防、环境保护、档案等专项验收，人员培训，工程保险，缺陷责任期内的运维与消缺。其中土地复垦、水土保持专项验收为竣工结算的前置条件。

总工期 540 日历天，自合同签订之日起计算。计划 2027 年 1 月 15 日开工，2028 年 7 月 8 日实现 500MWp 全容量并网，并网后 90 日内完成土地复垦与水土保持专项验收。

质量标准：符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

你单位收到中标通知书后，在 15 日内到我单位签订合同。

特此通知。

招标人：重庆升禄森农业科技有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

签发日期：2026 年 11 月 18 日